

Konformitätsbestätigung hinsichtlich der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten
nach System 1+

Registriernummer: HY 8564

Produkt/Werkstoff:	iFit Metallverbinder mit Elastomerdichtung CC470K (CuSn4Zn2PS); CW724R-DW (CuZn21Si3P)
Zertifikatsinhaber:	Uponor GmbH Industriestraße 56 DE-97437 Haßfurt
Hersteller/ Herstellwerk:	Rei Tregi Srl Neziole-Straße, 3 IT-25055 Pisogne (BS)
Zertifizierungsgrundlage:	Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten (Umweltbundesamt, 29. Juli 2021)
Prüfgrundlage:	UBA-Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe (21. August 2025) UBA-Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien in Kontakt mit Trinkwasser (7. März 2022)
Produktgruppe:	B
Temperaturbereich	Heißwasser (85°C, ergibt sich aus der Prüftemperatur der Dichtungen)

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt/Bauteil auf Basis der Zertifizierungsgrundlage, der dazugehörigen Prüf- und Inspektionsberichte sowie der Rezepturoffenlegung den Anforderungen der unter „Prüfgrundlage“ genannten Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes entspricht.

Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum 5 Jahre gültig und behält ihre Gültigkeit, solange die unter „Hinweise“ (siehe Seite 2) aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Würzburg, 30. September 2026



i. V. 
Dipl.-Ing. (FH) Katja Müller
Leiterin der Zertifizierungsstelle