


## Uponor Smatrix Base Pulse M-242



IC0000041



CD0000173

Uponor Smatrix Base Pulse oda kontrolörü, bir genişletme modülü kullanılarak altı ekstra kanal ve aktüatör çıkışı ile genişletilebilir.

### Fonksiyon

#### Not


Her oda kontrolörü başına yalnızca bir genişletme modülü desteklenir.

Temel özellikler:

- Mevcut oda kontrolörü üzerine kolay tak-çalıştır kurulum, ek kablolama gerekmez.
- Sisteme altı adede kadar ekstra termostat ekleyebilirsiniz.
- Altı adede kadar ekstra aktüatör (24 V) bağlanabilir.
- Aktüatörlerin elektronik kontrolü.
- Valf egzersizi.

### Genişletme modülünün bileşenleri


Aşağıdaki çizim genişletme modülünü ve bileşenlerini göstermektedir.



CD0000033

Öge	Açıklama
A	Uponor Smatrix Base Pulse M-242
B	DIN rayı
C	Montaj malzemesi

### Boyutlar



CD0000194

### Mevzuata uygunluk

Kablolu Uponor Smatrix ürünleri aşağıdaki direktiflerle uyumludur.

- CE
- UKCA
- EAC

#### AB/Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı

Uponor, işbu belge ile Uponor Smatrix kablolu ekipman tipinin ilgili Topluluk uyum mevzuatına uygun olduğunu beyan eder. <sup>1)</sup>



AB/Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://www.uponor.com/doc/1071651>

<sup>1)</sup> Belirtilen sertifikasyon ve uyum işaretleri için ilgili Uponor ürününe bakın.

Ek ürün bilgileri ve talimatlar Uponor ürünü ile birlikte teslim edilir. Bu bilgilere [www.uponor.com/services/download-centre](http://www.uponor.com/services/download-centre) web sitesinden ve yerel dildeki ulusal Uponor web sitelerinden ulaşılabilir.



**Georg Fischer Hakan Plastik  
Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.**

Ofishane Plaza Merkez Mh. Cendere Cd.  
No:22 K:11 34400 Kağıthane / İstanbul  
Türkiye

1188083 v2\_10\_2023\_TR  
Production: Uponor / ELO

Uponor, sürekli iyileştirme ve geliştirme politikası doğrultusunda,  
önceden bildirimde bulunmaksızın ürün portföyünü ve ilgili  
dokümantasyonu değiştirme hakkını saklı tutar.



[www.uponor.com](http://www.uponor.com)