



Autorizovaná osoba číslo SK06

VÚSAPL, a. s.

Novozámocká 179, Poštový priečinok 59, 949 05 NITRA 5
IČO: 34 102 230, Tel: 00421-37-6501 111, Fax: 00421-37-6513 495

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV



Reg. No. 005/P-011

SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK06 - ZSV – 0186 / zmena 01-2015

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na **stavebný výrobok**

**Tlakové potrubné systémy UPONOR typy MLC Uni Pipe Plus a MLC-D
z viacvrstvových rúr PE-RT/Al/PE-RT ϕ (14-110) mm spájaných
lisovacími alebo závitovými spojkami z mosadze alebo z polyfenylsulfónu**

Účel použitia: Typ MLC Uni Pipe Plus na inštalácie tlakových rozvodov pitnej vody, teplej úžitkovej vody do teploty 70 °C, podlahových vykurovacích systémov do najvyššej prevádzkovej teploty 65 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 0,6 MPa a systémov ústredného vykurovania do najvyššej prevádzkovej teploty 95 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 1,0 MPa.
Typ MLC-D na inštalácie rozvodov tlakového vzduchu pri prevádzkovej teplote 20 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 1,2 MPa, pri prevádzkovej teplote 40 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 1,0 MPa a pri prevádzkovej teplote 60 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 0,8 MPa.

Výrobca: **UPONOR GmbH, Industriestraße 5
D-97433 Haßfurt, Nemecko**

Kód krajiny OSN: 276

Splnomocnený zástupca: **UPONOR GmbH - organizačná zložka, Vajnorská 105
831 04 Bratislava, Slovenská republika**

IČO: 44 787 171

Miesto výroby rúr: **UPONOR GmbH, Am Köhlersgehäu 17, D-98544 Zella-Mehlis, Nemecko**

Miesto výroby spojok: **UPONOR GmbH, Daimlerstraße 20, D-97433 Haßfurt, Nemecko**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) uvedených na druhej strane tohto certifikátu a parametrov uvedených v

SK technickom posúdení č. TP06/0005/VÚSAPL/2013 / zmena 01-2015

vydanom dňa 20. 03. 2015 VÚSAPL, a. s., Nitra, autorizovanou osobou na technické posudzovanie TP06 podľa systému posudzovania parametrov I+ sú uplatnené a

výrobok spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

Certifikát je vystavený na základe Správy o certifikácii č. C06/13/0013/3401/CF zo dňa 10.02.2014 a jeho zmeny 01-2015 zo dňa 30. 03. 2015.

Tento certifikát vydaný spolu s touto zmenou 01-2015 zo dňa 30. 03. 2015 ostáva v platnosti dovtedy, pokiaľ sa metódy skúšania a/alebo požiadavky systému riadenia výroby obsiahnuté v SK technickom posúdení použitom na posudzovanie parametrov nezmenia a pokiaľ sa podmienky výroby vo výrobní významne nezmenia.

V Nitre, dňa 30. 03. 2015

(Nahrádza certifikát č. SK06-ZSV-0186 z 10. 02. 2014)

Ing. Katarína Andočíková

vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie
a vedúca autorizovanej osoby SK 06

057523

OCV-015-0913-V07