



**VÚSAPL, a. s.**

Novozámocká 179, Poštový priechod 59, 949 05 NITRA 5  
Tel: 00-421-37-6501 111, fax: 00-421-37-6513 495



**Autorizovaná osoba MVRR SR registr. č. SK06**  
**CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV**

## **SK - CERTIFIKÁT ZHODY**

### **SK06 - ZSV - 0166**

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov sa potvrdzuje,  
že stavebný výrobok

**Potrubný systém UPONOR PE-Xa z tlakových rúr PE-Xa + EVOH,  $\phi$  (9,9-110) mm**  
**a z mosadzných alebo z PPSU lisovacích spojovacích prvkov**  
**je vhodný**

na inštalácie tlakových rozvodov studenej pitnej vody, teplej úžitkovej vody do teploty 70 °C a vykurovacích systémov do najvyššej prevádzkovej teploty 95 °C s najvyšším prevádzkovým tlakom 1,0 MPa na inštalácie do zeme a do exteriéru

Výrobca: **UPONOR AB, P. O. Box 101, SE-730 61 Virsbo, Švédsko**

Splnomocnený zástupca: **UPONOR GmbH - organizačná zložka, Vajnorská 105, 831 04 Bratislava, SR**

Miesto výroby rúr: **UPONOR AB, P. O. Box 101, SE-730 61 Virsbo, Švédsko**

Miesto výroby spojok z mosadze: **UPONOR GmbH, Industriestraße 56, D-97437 Haßfurt, Nemecko**

Miesto výroby PPSU tvaroviek: **UPONOR SUOMI OY, Kouvolantie 365, FIN-15560 Nastola, Fínsko**

Výrobok je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba SK 06 vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo na stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona, noriem a predpisov:

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STN EN ISO 15875-1: 2005 | Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Siet'ovaný polyetylén (PE-X). Časť 1: Všeobecne (64 3046)                     |
| STN EN ISO 15875-2: 2005 | Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Siet'ovaný polyetylén (PE-X). Časť 2: Rúry (64 3046)                          |
| STN EN ISO 15875-3: 2005 | Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Siet'ovaný polyetylén (PE-X). Časť 3: Tvarovky (64 3046)                      |
| STN EN ISO 15875-5: 2005 | Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Siet'ovaný polyetylén (PE-X). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel (64 3046) |

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.

Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube tohto certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky. Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii zhody č. C 06/10/0004/3601/CF zo dňa 29.12.2011.

Tento certifikát vydaný prvýkrát dňa **29.12.2011** ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

V Nitre, dňa 29.12.2011



*Audom*  
**Ing. Katarína Andočová**

vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie  
a vedúca autorizovanej osoby SK 06