

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0017

Utstedt: 22.07.2004

Fornyet: 03.11.2025

Gyldig til: 01.12.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Uponor Aqua Pipe

er i samsvar med kravene i

› **EN ISO 15875-2**› **KTW-BWGL (*)**

Innehaver

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt, Tyskland

Produsent

Uponor AB
Box 101
730 61 Virsbo, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Uponor Aqua Pipe PEX-rør for distribusjon av kaldt og varmt tappevann.

Følgende rørdimensjoner inngår:

- › 15 x 2.5 mm, 16 x 2.2 mm, 18 x 2.5 mm, 20 x 2,8 mm, 22 x 3.0 mm, 25 x 3,5 mm, 28 x 4.0 mm, 32 x 4.4 mm, 40 x 5.5 mm, 50 x 6.9 mm og 63 x 8.6 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Maksimalt driftstrykk for røret er 1,0 MPa (10 bar). Den høyeste temperaturen det tåler i korte perioder er 95 °C, mens den maksimale temperaturen ved kontinuerlig bruk er 70 °C.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

