

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : Uponor GmbH Industriestrasse 56 97437 - Hassfurt Germany	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : Uponor Uni Pipe PLUS (16-32 mm)
---	--

Type de produit fini / Type of finished product :

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ tube / pipe | ☐ réservoirs / storage systems | ☐ joint / seal, gasket, o-ring... |
| ☐ revêtement pour tubes /
coating for pipes | ☐ produits pour réservoirs /
products for storage systems | ☐ composant d'accessoires /
accessories components |
| ☐ produit de jointoyage /
sealing product | ☐ raccord et manchon / fittings | ☐ autre / other : |

Nature du matériau / Type of material :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ polychlorure de vinyl PVC | ☐ polybutylène PB | ☐ éthylène-propylène EPDM |
| ☐ PVC surchloré PVC-C | ☐ polyamide PA | ☐ butadiène-acrylonitrile NBR |
| ☐ polyéthylène PE | ☐ polytétrafluoroéthylène PTFE | ☒ autre / other : Multicouche /
Multilayer PE-RT/Al/PE-RT |
| ☐ polyéthylène réticulé PEX | ☐ acrylonitrile-butadiène-styrène ABS | |
| ☐ polypropylène PP | ☐ à base de résine époxydique / epoxy resin | |

Température(s) d'utilisation / Temperature(s) for the use :

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Eau froide / Cold water | ☒ Eau chaude / Warm water | ☐ Eau très chaude / Hot water |
|---|---|--|

Commentaires / Comments : Ce certificat couvre toutes les sources d'approvisionnement pour les préparations commerciales qui peuvent être utilisées alternativement. / *This certificate covers all supply sources for commercial preparations which can be used alternatively.*

Couleur du matériau / Material color : Bleu (couche interne) / Blanc (couche externe) / Blue (Inner layer) / White (Outer layer)

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 26 MAT NY 055
Formulation chimique / Chemical formulation :

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives /
Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais de migration réalisés selon les normes NF EN 1420, NF EN 13052-1 & NF EN 12873-1 ou -2:
Migration tests performed according to the standards NF EN 1420, NF EN 13052-1 & NF EN 12873-1 or -2 :

Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 34,23 dm⁻¹

Facteur de conversion associé / Associated conversion factor : 20 day/dm

Date des essais / Tests date : du 20 juillet au 20 août 2026 / from July 20 to August 20, 2026

Commentaires : Les essais d'inertie n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés en annexe 1.

Comments : The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the acceptance criteria set out in annex 1.

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :

A la date du / Date of issue : 16 septembre 2026

Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 16 septembre 2031

Commentaires / Comments : /