



TYPGODKÄNNANDE 1186

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Uponor GmbH

Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germany

Telefon: +49(0) 9521-690-828

E-post: kundtjänst.vvs@uponor.com

Hem-sida: www.uponor.com

Uponor Metallic Pipe PLUS (MPP) Rör-system

Produktbeskrivning

Rörssystem av kompositrör, PE-RT II/Al/Klarlack med skarv och kopplingar av DZR alternativt i plast (PPSU). Rörets syrediffusionsspärr består av ett aluminiumskikt mellan skikten av polyeten och beläggning. Sammanfogning av rör och rördelar görs med hjälp av ett specialverktyg. Presskopplingar är testade och uppfyller kraven för läckageindikering.

S-Press PLUS Metallkoppling för Ø 16x2.0 och 20x2.25

S-Press PLUS PPSUkoppling för Ø 16x2.0 och 20x2.25

Avsedd användning

Rörssystem för varmt och kallt kranvatten alt. värmevatten i byggnader. Godkännandet gäller för vattentemperaturen som tillfälligt inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C, vid maximalt drifttryck 1,0 MPa.

Omfattning

Uponor Metallic Pipe PLUS (MPP) Rör-system

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Uponor GmbH

Produktnamn (artikelnr)

Enligt kontrollomfattning

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Tryckklassificering och temperatur



Kiwa Certification AB

1913

1186

SKZ, Würzburg



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065