



## TYPGODKÄNNANDE 1187 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten

BBR 6:62

**Innehavare: Uponor GmbH**

Industriestr. 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

**Information lämnas av: Uponor AB**

Tel. +46 (0) 223-380 00

Fax +46 (0) 223-387 10

Webb: <http://www.uponor.com>

### Produkt namn: Uponor Uni Pipe PLUS rörsystem

Rörsystem av kompositrör, PE-RT II/Al/PE-RT II med skarvdon och kopplingar tillverkade av avzinkningshärdig mässing alternativt plast (PPSU). Rörets syrediffusionsspärr utgörs av ett sömlöst aluminiumskikt mellan två lager polyeten. Sammanfogning av rör och skarvdon/koppling sker med specialverktyg. Sammanfogning av rör och RTM-koppling sker utan verktyg. Presskopplingar är provade och uppfyller kraven för läckageindikering.

S-Press Metal för Ø 16x2.0; 20x2.25; 25x2.5 och 32x3.0

S-Press Plus Metal (new) för Ø 16x2.0; 20x2.25; 25x2.5 och 32x3.0

S-Press PPSU för Ø 16x2.0; 20x2.25; 25x2.5 och 32x3.0

S-Press Plus PPSU composite för Ø 16x2.0; 20x2.25; 25x2.5 och 32x3.0

RTM-koppling PPSU för Ø 16x2.0; 20x2.25 och 25x2.5

### Avsedd användning

Rörsystem för varmt och kallt vatten samt värmevatten inom byggnader.

Godkännandet gäller för kontinuerlig varmvattentemperatur ej överstigande 70° C vid högsta drifttryck 1 MPa. Kan kortvarigt utsättas för vatten med temperaturer ej överstigande 95° C

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten*	6:62
1:a meningen och 2:a stycket	
Utformning	6:62.5
1:a och 4:e stycket och allmänt råd efter 4:e stycket	

\* Uppfyller kraven i BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

### 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-02-28
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-02-28
Bilaga 3: Kontroll	2019-02-28
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-02-28


Beslutsdatum: 2019-02-28

Diarienummer: 1250/18

Giltigt till: 2024-02-27

Tidigare diarienummer: 198/16

**Kiwa Sverige AB**

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

  
Deo Yamabo  
Handläggare

CERTIFIKAT

**Kiwa Sverige AB**

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)

