



VKF Anerkennung Nr. 24757

Inhaber /-in
Georg Fischer JRG AG
Hauptstrasse 130
4450 Sissach
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 141 - Rohre

Produkt IFIT PB

Beschreibung Sanitärinstallationsrohr aus PB (Polybuten), RD=914kg/m³

Anwendung RF3 (cr)
für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI30-RF1 geschützt verlegt

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '408453-23-0208-01' (02.06.2023)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandkennziffer 4.1

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 21.12.2023
Ersetzt Dokument vom 03.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler