



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI
Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente
utilizate în contact cu apa potabilă

Solicitant: SC UPONOR ROMÂNIA SRL
Splaiul Unirii Nr. 76, Sector 4, București,
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: **J40/5777/2011**

NOTIFICARE
Nr. 13 CRSPB/24.05.2021

Comisia pentru produse materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă din Institutul Național de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică București, în baza Referatului tehnic de evaluare nr. 13 CRSPB/24.05.2021 decide că următoarele produse utilizate în contact cu apa potabilă pot fi comercializate și utilizate în România, conform prevederilor legale în vigoare.

Produse utilizate în contact cu apa potabilă:

1.1 Denumirea comercială a produselor utilizate în contact cu apa potabilă:

Fitinguri din PPSU, culoare gri,
pentru tevi din PE-RT/Al/PE-RT – UPONOR UNI PIPE PLUS și MLC,

1.2 Domeniul de utilizare:

Produsele sunt utilizate în sisteme instalații de alimentare cu apă potabilă.

1.3 Condiții de utilizare:

- La comercializare, trebuie anexate informații despre producător și utilizarea produsului; etichetarea se va face în conformitate cu legislația în vigoare;
- Notificarea este dată pentru: fittinguri din polifenilsulfonă (PPSU – culoare gri), pentru presiunea nominală de lucru de 10 bar (PN 10) și DN 16÷32 mm.