

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



**Myönnetty** 13.5.2020

**Voimassa** 12.5.2025

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## Valmistaja

**Georg Fischer JRG AG, Sveitsi**

## Tuote

**JRG Sanipex MT monikerrospotket ja niiden liittimet:**

PE-Xc/Al/PE-Xb, Koot 16x2,25, 20x2,5, 26x3,0, 32x3,0, 40x3,5,

PE-Xc/Al/PE-Xc, Koot 50x4,0, 63x4,5 mm

JRG Sanipex MT järjestelmään liittyvät puristusliittimet, koot 16-63 mm, PPSU/PA ja PPSU/punametalli/PA

## Hyväksynnän laajuus

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen monikerrospotkien ja niiden liittimien täyttävän Ympäristöministeriön asetuksen 500/2019 asettamat olennaiset tekniset vaatimukset monikerrospotkille käyttöluokassa 2. Veden jatkuvan lämpötila voi olla enintään 70°C ja hetkellinen enintään 95°C enimmäiskäyttöpaineella 1 MPa.

Tämä tyyppihyväksyntä sisältää ne järjestelmän komponentit ja raaka-aineyhdistelmät, joista hakija on antanut selvityksen hakemuksen käsittelyä varten.

## Muut ehdot

Liitokset tehdään käyttäen tämän tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaisia liittimiä.

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on toimitettava tuotteen mukana tai ne on oltava muuten asennuskohteessa saatavilla.

Asennustyö suoritetaan noudattaen paikallisen viranomaisen ja valmistajan antamia asennusohjeita ja käyttäen valmistajan suosittelemia erikoistyyppikaluja.

## Merkitseminen

Valmistajan on merkittävä monikerrospotket ja niiden liittimet pysyvästi niin, että ne ovat yksilöitävissä ja jäljitettävissä. Merkintä tulee tehdä asetuksen 500/2019 pykälän 12§ mukaisesti.