

Raport de testare presiune pentru țevile de încălzire

Conform DIN 18380

Uponor

Proiect de clădire

Secțiunea

Client

Companie de instalații

Sistem de țevi Uponor Ecoflex instalat

Presiune de funcționare maximă admisă (măsurată în punctul cel mai jos al instalației) bar

Înălțime de instalare m

Parametrul de design Temperatură debit °C

Temperatură retur °C

Egalizarea temperaturii între temperatura ambiantă și temperatura apei cu care sunt umplute țevile se realizează cu un timp de așteptare adecvat după stabilirea presiunii de testare. După această perioadă de așteptare, poate fi necesară restabilirea presiunii de testare.

Toate recipientele, dispozitivele sau fittingurile, cum ar fi supapele de siguranță și vasele de expansiune, care nu sunt adecvate pentru testul de presiune trebuie să fie deconectate de la instalația care este testată în timpul testului de presiune. Instalația este umplută cu apă filtrată și este complet aerisită. În timpul testului se efectuează o verificare vizuală a îmbinărilor țevilor.

Pornire, la ora
Dată Timp

Presiune de testare bar (durata 2 ore)

End, la ora
Dată Timp

Pierdere de presiune bari (max. 0,2 bari!)

La data de, instalația identificată mai sus a fost încălzită la temperaturile de design și nu s-au găsit scurgeri. După răcire, tot nu s-au putut găsi scurgeri.

În cazul în care există un risc de îngheț, trebuie luate măsuri adecvate (de exemplu, utilizarea de antigel, controlul temperaturii clădirii). În cazul în care antigelul nu mai este necesar pentru funcționarea instalației în conformitate cu specificațiile, antigelul trebuie eliminat prin golirea și spălarea instalației, folosind cel puțin un schimb de apă de trei ori.

S-a adăugat antigel în apă înainte de testul de presiune

Da Nu

Antigelul a fost eliminat din sistem după testul de presiune.

Da Nu

Procedură urmată conform descrierii de mai sus

Da Nu

.....
Începutul testului

.....
Sfârșitul testului

.....
Locație

.....
Dată

.....
Client (reprezentant)

.....
Companie de instalații (reprezentant)

Uponor Romania S.R.L

Splaiul Unirii 76, parter, Sector 4, 040037 București

1133496 v1_01_2022_RO
Producție: Uponor/ELO

Uponor își rezervă dreptul de a modifica fără anunț prealabil specificațiile componentelor incluse, conform politicii de îmbunătățire și dezvoltare continuă.



www.uponor.com/ro-ro