



CERTIFIKAT



Nr: M60988

SP ger härmed

UPONOR INFRA AB, FRISTAD

rätt att märka följande produkter med ovanstående kontrollmärke

Kabelskyddsror av plast för kraftkabel

Provningsstandard: SPF Verksnorm 5200 med slagprovning enligt SS 424 14 37

Klass SRN, ringstyvhet 4 kPa			Klass SRS, ringstyvhet 8 kPa	
Upotel, PE	Upotel DSA, PE	Upotel, PVC	Upotel, PE	Upotel, PVC
32/28	50/42	50/47	75/66	110/103.4
40/35	110/95	54/51	110/99	160/150.6
50/45	117/103	95.6/90	160/144	
50/46	140/122	110/103.4		
75/69	160/141	140/131.8		
110/102	175/150	160/150.6		
160/148,8				

Kontrollmärket bekräftar att produkten uppfyller kraven i SPs certifieringsregler SPKB. Det innebär att produkten är typgranskad av SP. Enligt avtal är tillverkningen underkastad fortlöpande egenkontroll utförd av leverantören och regelbundet verifierad av SP. Därutöver har SP rätt att kontrollera att märkta produkter ute på marknaden uppfyller kraven i SPKB.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Göteborg 2013-07-15

Pär Liljestrand

Lars Erlandson