

Putkilinjan huuhtelu Uponor INOX -juomavedenjakelujärjestelmälle Huuhteluaine: Vesi



Huom: Uponorin nykyisen teknisen dokumentaation liitteenä olevat selitykset ja kuvaukset on luettava ja niitä on noudatettava.

Projekti:

Asiakas, edustajana:

**Urakoitsija / vastuullinen
asiantuntija, edustajana:**

Ohjearvo avattavien hanojen vähimmäismäärälle suhteessa jakeluputken suurimpaan nimellishalkaisijaan				
Suurin ulkohalkaisija OD [mm] jakelulinjassa nykyisessä huuhteluosassa		35	42	54
Avattavien hanojen vähimmäismäärä	DN 15	2	4	6
	DN 10	2	4	6

Yhden kerroksen kaikki hanat on avattu kokonaan alkaen nousuputkesta kauimpana olevasta hanasta.

Viiden minuutin huuhteluajan jälkeen viimeksi avatussa huuhtelupisteessä hanat suljetaan peräkkäin.

Huuhteluun käytetty vesijohtovesi suodatetaan, lepopaine $p_w =$ _____ bar

Huoltoliittimet (sulut) ovat täysin auki.

Herkät liittimet ja laitteet on poistettava ja korvattava adaptereilla tai ohitusputkilla.

Ilmastimet ja virtauksen rajoittimet poistetaan.

Vesihuuhtelun jälkeen kaikki sisäänrakennetut siivilät ja venttiilien edessä olevat siivilät on puhdistettu.

Huuhtelu suoritettiin pääsulkuventtiilistä lähtien huuhtelujärjestyksessä jakso kerrallaan kauimpaan hanaan saakka.

Juomavesijärjestelmä on huuhdeltu kunnolla.

Paikka, päivämäärä

Urakoitsijan allekirjoitus/leima

Paikka, päivämäärä

Asiakkaan (tilaajan) allekirjoitus/leima

Uponor GmbH

Industriestraße 56, D-97437 Hassfurt, Saksa

1120989 v1_02_2021 FI

Tuotanto: Uponor / DCO



www.uponor.com