

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3138

Utstedt: 30.04.2015

Korrigert: 24.06.2021

Gyldig til: 01.06.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Uponor FPL-X klemringskoplinger

er i samsvar med kravene i

- › NKB Produktregler nr. 18 (*)
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt, Tyskland

Produsent

Mattsson Metal AB
Ekuddsvägen 3B
736 32 Kungsör, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Uponor klemringskoplinger, type FPL-X, for PEX-rør og MLC-rør.

Følgende dimensjoner inngår for PEX-rør:
12 x 1.7, 15 x 2.5, 16 x 2.0 og 16 x 2.2 mm

Følgende dimensjon inngår for MLC-rør:
16 x 2.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Avsinkningsbestandighet

Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

