

Uponor slamavskiljare 1,0 m³

Innehavare/Utfärdat för

Uponor Infra AB

Industrivägen 11, 513 32 Fristad, Sverige.

Produktbeskrivning

Markförlagd slamavskiljare tillverkad av polyeten, PE. Slamavskiljaren är av 2-kammartyp med volym på 1 m³ och är avsedd för BDT, ett hushåll. Arbetsöppning har Ø 400mm och är försett med låsbart lock. Slamavskiljaren är byggd för gravimetrisk avskiljning d.v.s. avskiljning sker med hjälp av densitetsskillnad mellan slam och vatten.

Avsedd användning

Används i spillvatteninstallationer för slamavskiljning för BDT-vatten från ett hushåll, max 5 personer. Med BDT-vatten avses spillvatten från bad, dusch, disk och tvätt.

Handelsnamn

Uponor slamavskiljare 1,0 m³, artikelnummer 1050913.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Spillvatten	6:641, 1:a stycket
Utformning	6:644, 1:a meningen
Dammar, fasta brunnar och fast behållare	8:952, 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 76006 06 daterad 2021.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollanvisning: Ref nr. 210-99-0169, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 32 Fristad, Sverige.


Typgodkännande SC0933-11 | 2022-06-27
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1123257

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Uponor, Fristad
Uponor slamavskiljare
datum
SC0933-11
BDT
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 5F016801, FX100307, 6F003064, F626622, F704017 och EtkPX11418 från SP.
Rapporter 7F006729, 9F023417 och 21-132475-2 från RISE.

Kommentarer

Utsläpp från små slamavskiljare regleras enligt miljöbalken och skall provas av miljö- och hälsoskyddsmynd.

Typgodkännandet gäller under förutsättning:

att avskiljare avsedd för markförläggning dimensioneras för aktuell jord- och trafiklast samt för jordtryck.
att avskiljaren förses med betäckning säkrad mot otillbörlig avlyftning genom att betäckningen alternativt är läsbar med hänglås, är typgodkänd, eller väger minst 50 kg.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-06-26.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander