

YTELSESERKLÆRING

CPR-5_6-IWW-1000003

1. Produkttype Unik identifikasjonskode:

WehoPuts-minirensesverk
WehoPuts 5, artikkelnummer 1066931
WehoPuts 20, artikkelnummer 1066934
WehoPuts 30, artikkelnummer 1066935
WehoPuts 50, artikkelnummer 1066936

2. Type-, del- eller serienummer eller annen betegnelse som tillater identifisering av byggevarer i samsvar med artikkel 11(4):

Produksjonsnummeret er på et grått klistremerke i maskinrommet.

3. Tiltent bruk eller bruk av byggeproduktet i samsvar med gjeldende harmonisert teknisk spesifisering, som angitt av produsenten:

Behandling av sanitært avløpsvann

4. Produsentens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11(5):

Uponor Infra AB, 513 81 Fristad, Sverige
Uponor Infra Ltd P.O. Box 21, FI-65101 Vaasa, Finland

5. Hvor det er aktuelt, navn og kontaktadresse til produsentens representant hvis mandat dekker informasjonen spesifisert i artikkel 12(2):

Uponor Infra AB, 513 81 Fristad, Sverige
Uponor Infra A/S, DK-4450 Jyderup, Denmark
Uponor Infra AS, N-0195 Oslo, Norway
Uponor Infra AS, 13811 Tallinn, Estonia
Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riga, Latvia
Uponor UAB, LT-06115 Vilnius, Lithuania

6. Systemet eller systemene for vurdering og kontinuerlig verifisering av ytelsen til byggeproduktet som angitt i vedlegg V:

System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt som omfattes av en harmonisert standard:

EN 12566-3:2016

Finlands senter for miljø (SYKE) nr. 1762 har gjennomført en typeprøve av produktet i henhold til system 3 og har utstedt en testrapport SYKE-2004-A-3-A4 / 36 og en oppsummering av resultatene av EN-testen; ytelsestest, vanntett og rengjøringseffekt.
VTT nr. 0809-CPD har utført produkttypebestemmelse i henhold til system 3 og har utstedt en beregningsrapport VTT-S-08575-08; styrkeberegninger.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt for hvilket en europeisk teknisk vurdering er utstedt:

Kan ikke brukes.

9. Spesifisert ytelse

CE 10			
Grunnleggende egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon
Effektivitet av behandlingen uttrykt som			
Renseeffekt (Tested load 0,25 kg BOD ₇ /d)	COD _{CR}	92 %	
	BOD ₇	97 %	
	SS	90 %	
	Totalfosfor	90 %	
	Totalnitrogen	50 %	
Antall tømminger	14 tømminger i testperioden for 5PE anlegg utstyrt med slampose.		
Behandling Kapasitet	Dimensjonert organisk belastning	Dimensjonert hydraulisk last	
WehoPuts 5	0,3 kg/d	0,75 m ³ /d	
WehoPuts 20	1,2 kg/d	3,0 m ³ /d	
WehoPuts 30	1,8 kg/d	4,5 m ³ /d	
WehoPuts 50	3,0 kg/d	7,5 m ³ /d	
Energiforbruk			
WehoPuts 5	1,0 kWh/d		
WehoPuts 20	2,5 kWh/d		
WehoPuts 30	3,9 kWh/d		
WehoPuts 50	6,0 kWh/d		
Vanntetthet	Godkjent		
Mekaniske egenskaper			
Bæreevne	Overdekning:	Grunnvannstand over bunn av tank:	
WehoPuts 5	0 m	1,3 m	
WehoPuts 20 - 50	0,3 m	2,3 m	
Holdbarhet	Godkjent		
Brannegenskaper	NPD		
Utslipp av farlig stoff	NPD		

10. Utførelsen av produktet som er angitt i nr. 1 oppfyller ytelsen som er angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten nevnt i avsnitt 4.

(Tegnet for produsenten av:



Niila Tast
Application Manager IWW
Dato: 2025-04-07