



VKF Anerkennung Nr. 16819

Inhaber /-in

Georg Fischer JRG AG
Hauptstrasse 130
4450 Sissach
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

141 - Rohre

Produkt

INSTAFLEX

Beschreibung

Sanitärinstallationsrohr aus PB (Polybuten), RD=914kg/m³

Anwendung

RF3 (cr)
für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI30-RF1 geschützt verlegt

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '408453-23-0206-01' (02.06.2023)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 4.1

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

21.12.2023

Ersetzt Dokument vom

03.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler