

Uponor sluten tank, tillverkad av polyeten

Innehavare/Utfärdat för

Uponor Infra AB

Industrivägen 11, 513 81 Fristad.

Produktbeskrivning

Uponor sluten tank tillverkad av rotationsgjuten polyeten (PE) i lågbyggt utförande, finns i storlekarna 3 m³ och 5,3 m³.

Tanken har en öppning Ø 200 mm för tömningsrör och försedd med låsbar betäckning, tanken är också förberedd för installation av manlucka Ø 600 mm.

Båda modellerna kan förses med tömningslarm.

Avsedd användning

Uppsamling av avloppsvatten.

Handelsnamn

Uponor sluten tank 3 m³ och 5,3 m³

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten

6:641, 1:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen

Dammar, fasta brunnar och fasta behållare

8:952, 2:a stycket

Typgodkännande förutsätter att tankens betäckning är säkrad mot otillbörlig avlyftning genom att betäckningen alternativt är låsbar med hänglås, är typgodkänd, eller väger minst 50 kg.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Uponor sluten tank 3 m³ 76011, daterad 06/2021.

Installationsanvisning Uponor sluten tank 5,3 m³ 76063, daterad 06/2021.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: "Uponor sluten tank, tillverkad av polyeten", daterad 2024-10-28. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande C901130 | utgåva 1 | 2024-11-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1268102

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.




Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 81 Fristad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Uponor
Tillverkningsställe	Fristad
Produktens typbeteckning	Uponor sluten tank
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C901130
Storlek	3 m ³ eller 5.3 m ³
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter F608127, FX108288, F726379 och FX100307 från SP.

Kommentarer

Produkterna är provade enligt SPF Verksnorm 1300.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-10-31.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander