

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1814

Utstedt: 08.05.2002

Fornyet: 30.09.2022

Gyldig til: 01.10.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

JRG Sanipex koplinger for bruk på PE-Xc rør

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534 (*) og DVGW Arbeitsblatt W 544 (*)
- › EN ISO 15875-2, EN ISO 15875-3 og EN ISO 15875-5
- › KTW Guideline (*)
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Georg Fischer JRG AG, Hauptstraße 130, 4450 Sissach, Sveits

Produsent koplinger

Georg Fischer JRG AG, Hauptstraße 130, 4450 Sissach, Sveits

Produsent rør

Produktet er produsert ved fabrikk 1210 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 26.09.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

JRG Sanipex koplinger i PPSU og rødgods for bruk på PE-Xc rør.

Følgende koplinger og rør inngår:

- › JRG Sanipex kopling – 12 mm, 16 mm og 20 mm
- › PE-Xc rør – 12 x 1.7 mm, 16 x 2.2 mm og 20 x 2.8 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

