



uponor



Declaration of Performance Overensstemmelses erklæring

Producent:

Uponor Infra AB
Industrivägen 11
513-32 Fristad

Produkt:

Uponor Infra Wehomini

Erklærer under vort fulde ansvar:

Produktet stemmer overens med BEK1469 af 12/12 2017, samt at kravene i DS/EN 12566-1 og DS/EN 12566-3 er eftervist.

Deklarere værdier:

Væsentlige Egenskaber	Yde evne	Harmoniseret teknisk specification
Watertightness	Pass	DS/EN 12566-1
Strength	Pass	FEM Calc
Hydraulic Efficiency	0,75 m³ - 4,5m³	DS/EN 12566-1
Treatment Efficiency	BOD ≤ 10 mg/l	BEK1469 af 12/12 2017
Treatment Efficiency	COD ≤ 75 mg/l	BEK1469 af 12/12 2017
Treatment Efficiency	NH₃+NH₄-N ≤ 5 mg/l	BEK1469 af 12/12 2017
Treatment Efficiency	Total-P ≤ 1,5	BEK1469 af 12/12 2017

Særlige betingelser:

Der er ingen særlige betingelser ud over dem der er beskrevet i drift og monteringsvejledningen.

Test laboratorium:

Finnish Environment Institute (SYKE)
Box 140 Helsinki
Finland
Notified Body no 1762

Declaration of performance:

DS Certificering A/S
ETA-Danmark
Kollegievej 6
2920 Charlottenlund

Fristad, Sverige 03/05/2018

Uponor Infra AB

Niila Tast

Application manager IWT

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513-32 Fristad Sverige