

JRG Sanipex MT tappvattensystem med ML-rör av PE-RT

Innehavare/Utfärdat för

Georg Fischer JRG AG

Hauptstrasse 130, 4450 Sissach, Schweiz.

Produktbeskrivning

JRG Sanipex MT tappvattensystem bestående av klämringsskopplingar tillverkade av PPSU/PA plast och avzinkningshärdig brons CC499K samt rör av PE-RT/Al/PE-RT. Systemet innehåller kopplingarna och rör i dimensionerna 16x2.2 mm, 20x2.5 mm, 26x3.0 mm, 32x3.0 mm, 40x3.5 mm, 50x4.0 mm och 63x4.5 mm. Kopplingar för sammanfogning av PE-RT/Al/PE-RT rör omfattas av typgodkännande SC0918-11.

Avsedd användning

Systemet är avsett att användas för varmt- och kallt tappvatten samt värme- och kylsystem. Systemet uppfyller krav för applikationsklass 2 och 5 med designtryck 10 bar enligt standard SS-EN ISO 21003. Vattentemperaturen får momentant inte överstiga 95°C eller kontinuerligt inte överstiga 70°C och med ett max. driftstryck på 1,0 MPa. Kopplingar ska förläggas inspekterbart och utbytbart. Vid montering ska uppkragningsverktyg rekommenderat av typgodkännandets innehavare användas.

Handelsnamn

JRG Sanipex MT ECO

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktioner JRG Sanipex MT, daterad 2019-03, V1-ISH, sida 665.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix daterat 2023-11-17 till kontrollavtal 4345 och 5768, Kontrollorgan: SKZ
Appendix daterat 2024-02-19 till kontrollavtal 3203, 5884 och 5223, Kontrollorgan: SKZ

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande C900245 | utgåva 1 | 2024-04-09


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

13134

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065