

Typgodkännandebevis

0563/98

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

WIPEX, koppling för Uponor PEX-rör

Innehavare

Uponor AB, Box 101, 730 61 Virsbo.
Tel: 0223-380 00, fax: 0223-381 04.
Organisationsnr: 556690-0808.
Hemsida: www.uponor.se

Produkt

Koppling för Uponor PEX-rör i dimensioner 25×3.5, 28×4.0, 32×4.4, 40×5.5, 50×6.9, 63×8.6, 75×10.3, 90×12.3 och 110×15.1 mm.
Kopplingen består av en gängad nippel med inre stödhylsa och en yttre slitsad klämhylsa. Klämhylsans backar dras ihop med verktyg och PEX-röret kläms fast mot den inre stödhylsan. Materialet i vattenberörda delar består av avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Kopplingen är avsedd för utbytbar förlagd sammanfogning av Uponor PEX-rör i tappvatteninstallationer. Högsta förekommande driftryck får inte överstiga 1 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

Uponor Wipex.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Kopplingarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning WIPEX dimension 28 mm, daterad av SP Certifiering 2010-09-27.
Monteringsanvisning WIPEX dimensioner 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 och 110 mm, daterad 2008-10.