




CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501AS2141
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Georg Fischer JRG AG Hauptstraße 130, CH-4450 Sissach
Vertreiber <i>distributor</i>	Georg Fischer JRG AG Hauptstraße 130, CH-4450 Sissach
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus PE-Xa- bzw. PE-Xc-Rohren und Klemmverbindern aus Metall bzw. PPSU und Dichtkappen aus PVDF
Modell <i>model</i>	JRG Sanipex
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 19.05.2022 (SKZ) Ergänzungsprüfung: RA5157.222937.22 vom 31.03.2022 (SKZ) Baumusterprüfung: B021/12.1 vom 16.07.2012 (IMA) Baumusterprüfung: B395/11.1 vom 08.02.2012 (IMA) Ergänzungsprüfung: 68747/05 vom 02.01.2006 (SKZ)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (01.01.2017) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	18.09.2027 / 22-0523-WNV



70028-04-A-DE

15.12.2023 GI A-1/2 i. A. W. Z.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com