

Átmosási protokoll az Uponor INOX ivóvízelosztó rendszerhez Átmosó közeg: víz



Megjegyzés: El kell olvasni és követni kell az Uponor aktuális műszaki dokumentációjában található kísérő magyarázatokat és leírásokat.

Projekt:

Ügyfél, képviselője:

**Vállalkozó/felelős szakember,
képviseelője:**

Irányadó érték az elosztócső legnagyobb névleges átmérőjéhez viszonyított minimálisan kinyitandó csapok számára

Az elosztócső legnagyobb külső átmérője [mm] az aktuális átmosási szakaszban		28	35	42	54
Kinyitandó csapok minimális száma	DN 15	2	2	4	6
	DN 10	2	2	4	6

Az egyik emeleten teljesen kinyitottuk a csapokat, a felszálló csőtől legtávolabb eső csapokkal kezdve.

5 perccel azután, hogy kinyitottuk az utolsó pontot, egymás után zárjuk a csapokat fordított sorrendben.

Az öblítéshez használt csapvizet szűrtük, a nyugalmi nyomás $p_w = \text{_____}$ bar

A karbantartási idomokat (padlóelzárók, előzetes elzárók) teljesen megnyitottuk.

Az érzékeny idomokat és készülékeket eltávolítottuk és adapterekkel helyettesítettük, vagy rugalmas csövekkel áthidaltuk őket.

A levegőztetőket és az áramláskorlátozókat eltávolítottuk.

A vízzel való átöblítés után az összes beépített szűrőt és szelepek előtti szűrőt megtisztítottuk.

Az átöblítést a fő elzáró szeleptől kezdve és a legtávolabbi csap felé haladva hajtottuk végre.

Az ivóvízrendszert megfelelően átöblítettük.

Hely, dátum

A vállalkozó aláírása/bélyegzője

Hely, dátum

Az ügyfél (megrendelő) aláírása/bélyegzője

Uponor Épületgépészeti Kft.

1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B.

1121471 v2_01_2022 HU

Gyártó: Uponor / DCO



www.uponor.hu