



Zertifikat Nr.: 1801-6719

Zertifikatsinhaber: Georg Fischer JRG AG, Hauptstrasse 130, CH-4450 Sissach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Warmwasserzirkulationsarmaturen
Bezeichnung: Hycleen Automation System mit Durchgangsregelventilen „JRG LegioTherm 2T“
oder „JRG LegioTherm K“
Typen: „JRG LegioTherm 2T“
9910.015, DN 15
9910.020, DN 20
9910.025, DN 25
„JRG LegioTherm K“
9920.015, DN 15
9920.020, DN 20

DN: 15 ... 25 PN: 10 tmax: 90 °C

Zertifizierungsgrundlage: in Anlehnung an SVGW ZW165 (01/23), DIN 35861 (2022)

Gültigkeit: 30.04.2028

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

(A) Für die Funktion „Absperrung“ muss in Fliessrichtung gesehen vor dem „LegioTherm 2T – Durchgangsregelventil“ ein separates Absperrventil montiert werden.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter