Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

C900251

System Uponor S-Press PLUS och Combi-rör

Innehavare/Utfärdat för

Uponor GmbH

Industristrasse 56, 97437 Hassfurt , Tyskland

Information lämnas av

Uponor AB, Virsbo i Sverige, telefon: 0223-38 000

Produktbeskrivning

Presskoppling S-Press PLUS DN 16x2,0 mm med nippel/hus av PPSU.
Presskoppling S-Press PLUS DN 16x2,0 mm med nippel/hus av avzinkningshärdig mässing.
Se bilaga 1.

Nippeln/hus fungerar också som stödhylsa på vilken det sitter två O-ringar monterade. Presshylsan är tillverkad av rostfritt stål på både PPSU- och mässinghus/nippel. Presskoppling finns även med utvändig gänga ¾”-invändig gänga ½” för övergång till armaturer etc. Uponors Combi-rör (PE-Xa) DN 16 x 2,0 har ett syrediffusionsskikt inbyggt så att det går att använda i värmesystem.

Vid sammanfogning ska pressverktyg rekommenderade av Uponor användas.

Avsedd användning

Presskoppling Uponor S-Press PLUS är endast avsedd att användas tillsammans med Uponor Combi-rör DN 16x2,0 mm enligt nedan:

Tappvatten: Presskopplingar och Uponor Combi-rör är avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämställas med vatten från kommunal anläggning. Användningsområde klass 2 tappvatten enligt SS-EN ISO 15875: Maximalt driftstryck är 1,0 MPa (10 bar). Maximal kontinuerlig driftstemperatur 70 °C. Maximal momentan driftstemperatur 95 °C.

Värmesystem: Användningsområde klass 5 enligt SS-EN ISO 15875: Värmesystem med maximalt driftstryck 0,8 MPa (8 bar) för högtempererat radiatorsystem.

Handelsnamn

Uponor S-Press PLUS och Uponor Combi-rör DN 16

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion (version10/2018)

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

1243542
Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.