

# Poročilo o tlačnem preizkusu cevi za ogrevanje



V skladu s standardom DIN 18380

**Gradbeni projekt** .....  
**Odsek** .....  
**Stranka** .....  
**Izvajalsko podjetje** .....  
**Vgrajen cevni sistem Uponor Ecoflex** .....

**Najv. dovoljeni obratovalni tlak** (izmerjen na najnižji točki v instalaciji) ..... bar

**Višina vgradnje** ..... m

**Projektirani parametri** Temperatura dovoda ..... °C

Temperatura povratka ..... °C

Izenačitev temperature med temperaturo okolice in temperaturo vode v ceveh se doseže z ustreznim časom čakanja po vzpostavljivi preizkusnega tlaka. Po tem obdobju čakanja bo morda treba ponovno vzpostaviti preizkusni tlak.

Vse rezervoarje, naprave ali fittinge, kot so varnostni ventili in ekspanzijske posode, ki niso primerni za tlačni preizkus, je treba med tlačnim preizkusom odklopiti od instalacije, na kateri se izvaja preizkus. Instalacija je napolnjena s filtrirano vodo in v celoti odzračena. Med preizkusom se izvede vizualni pregled spojev cevi.

**Začetek** ..... , ..... **Preizkusni tlak** ..... bar (trajanje 2 uri)  
Datum ..... Čas .....

**Zaključek** ..... , ..... **Padeč tlaka** ..... bar (največ 0,2 bar!)  
Datum ..... Čas .....

Zgoraj navedena instalacija je bila dne ..... segreta na projektirano temperaturo, pri tem se ni pojavilo nobeno puščanje. Po ohladitvi še vedno ni bilo zaznati puščanja.

Če obstaja nevarnost zmrzovanja, je treba sprejeti ustreerne ukrepe (npr. uporaba sredstva proti zmrzovanju, regulacija temperature v zgradbi). Če sredstvo proti zmrzovanju ni več potrebno za delovanje naprave, ga je treba, v skladu s specifikacijami, odstraniti, pri čemer morate izprazniti instalacijo in jo izplakniti z vsaj 3-kratno izmenjavo vode.

Sredstvo proti zmrzovanju je bilo dodano vodi pred tlačnim preizkusom.  Da  No

Sredstvo proti zmrzovanju je bilo odstranjeno iz sistema po tlačnem preizkušu.  Da  No

Postopek je bil izведен v skladu z zgornjim opisom.  Da  No

.....  
*Začetek preizkusa*

.....  
*Konec preizkusa*

.....  
*Lokacija*

.....  
*Datum*

.....  
*Stranka (predstavnik)*

.....  
*Izvajalsko podjetje (predstavnik)*

**Uponor d.o.o.**

Dubravkin trg 2/1, 10000 Zagreb

1133497 v1\_01\_2022 SI  
Izdelava: Uponor/ELO

Uponor si pridržuje pravico do sprememb teh navodil brez predhodne najave, na račun politike stalnih izboljšav in razvoja.

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)

