

Izvješće o tlačnom ispitivanju cijevi za grijanje

u skladu s normom DIN 18380



Građevinski projekt

Odjel

Klijent

Tvrta za ugradnju

Ugrađeni sustav cijevi Uponor Ecoflex

Maksimalan dopušteni radni tlak (mjereno na najnižoj točki instalacije) bara

Visina instalacije m

Projektni parametar Temperatura protoka °C

Temperatura povrata °C

Izjednačavanje temperature između temperature okoline i temperature vode kojom su cijevi napunjene potrebno je postići odgovarajućim vremenom čekanja nakon uspostavljanja ispitnog tlaka. Nakon ovog razdoblja čekanja možda će biti potrebno ponovno uspostaviti ispitni tlak.

Sve posude, uređaji i fitinzi, kao što su sigurnosni ventili i ekspanzijske posude, koji nisu prikladni za ispitni tlak, moraju se za vrijeme testiranja pod tlakom odvojiti od instalacije koja se testira. Instalacija se puni filtriranim vodom i do kraja se odzračuje. Tijekom testiranja obavlja se vizualni pregled cijevnih spojeva.

Početak , h **Ispitni tlak** bara (trajanje 2 sata)
Datum *Vrijeme*

Kraj , h **Pad tlaka** bara (maks. 0,2 bara!)
Datum *Vrijeme*

Na datum prethodno opisana instalacija zagrijana je na projektom predviđenu temperaturu i nisu otkrivena propuštanja. Nikakva propuštanja nisu otkrivena niti nakon hlađenja.

Ako postoji opasnost od smrzavanja, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere (npr. upotreba antifriza ili regulacija temperature zgrade). Ako antifriz više nije potreban za rad postrojenja u skladu sa specifikacijama, treba ga ukloniti pražnjenjem i ispiranjem instalacije primjenom najmanje trostrukе izmjene vode.

Prije tlačnog ispitivanja u vodu je dodan antifriz. Da Ne

Antifriz je uklonjen iz sustava nakon tlačnog ispitivanja. Da Ne

Postupak je obavljen kao što je opisano. Da Ne

.....
Početak ispitivanja

.....
Kraj ispitivanja

.....
Mjesto

.....
Datum

.....
Klijent (predstavnik)

.....
Tvrta za ugradnju (predstavnik)

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1, 10000 Zagreb

1133491 v1_01_2022 HR
Proizvodi: Uponor/ELO

Uponor zadržava pravo na izmjenu tehničkih podataka uključenih dijelova bez prethodne najave u skladu s načelima stalnog poboljšanja i razvoja.



www.uponor.com/hr-hr