


uponor

Uponor Combi Port E-Hybrid

DE Montage- und Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Copyright und Haftungsausschluss.....	3	9	Fehlersuche.....	23
2	Einleitung.....	4	10	Technische Daten.....	25
2.1	Sicherheitsvorschriften.....	4	10.1	Technische Daten.....	25
2.2	Normen und Vorschriften.....	4	10.2	Maßzeichnungen.....	25
2.3	Vorschriftsmäßige Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte).....	5	10.3	Hydraulikschemata.....	26
			10.4	Druckabfall.....	26
			10.5	Leistungskurven.....	27
			10.6	Zapfleistung.....	27
3	Systembeschreibung.....	6			
3.1	Funktionsprinzip.....	6			
3.2	Verbindungsbeschreibung.....	7			
3.3	Komponenten.....	7			
3.4	Zubehör.....	7			
4	Vorbereitung der Montage.....	10			
4.1	Allgemeine Informationen.....	10			
4.2	Wasseranalyse.....	10			
4.3	Heizungsseite.....	10			
4.4	Trinkwasserseite.....	10			
5	Installation.....	11			
5.1	Mechanische Installation.....	11			
5.2	Elektroinstallation.....	14			
6	Installation beenden.....	16			
6.1	Visuelle Inspektion.....	16			
7	Betrieb.....	17			
7.1	Elektrischer Durchlauferhitzer.....	17			
7.2	Regelmodul, Ultraschall-Durchflussmesser und Temperatursensoren.....	17			
7.3	Kaltwasserzähler-Distanzstück/Wärmezähler-Distanzstück.....	18			
7.4	Schmutzfänger.....	18			
7.5	Motorventil.....	18			
7.6	Zonenventil.....	18			
7.7	Hydraulischer Abgleich am Verteiler.....	19			
7.8	Füll-/Spülventil.....	19			
7.9	Dichtheitsprüfung.....	19			
7.10	Installation abschließen und Übergabe.....	19			
8	Wartung.....	21			
8.1	Allgemeine Informationen.....	21			
8.2	Wohnungsstation ausschalten.....	21			
8.3	Einstellungen in der Wohnungsstation.....	22			

1 Copyright und Haftungsausschluss

Dies ist eine generische, europaweite Version des Dokuments. Das Dokument kann Produkte enthalten, die an Ihrem Standort aus technischen, rechtlichen, kommerziellen oder anderen Gründen nicht erhältlich sind.

Bei Fragen oder Unklarheiten besuchen Sie bitte die lokale Uponor Website oder sprechen Sie mit Ihrem Uponor Vertreter.

„Uponor“ ist eine eingetragene Marke der Uponor Corporation.

Uponor hat dieses Dokument ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die Bilder sind lediglich Darstellungen der Produkte. Der Inhalt (Text und Bilder) des Dokuments ist durch weltweite Urheberrechtsgesetze und vertragliche Bestimmungen geschützt. Sie verpflichten sich, diese bei der Nutzung des Dokuments einzuhalten. Die Änderung oder Verwendung von Inhalten für andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheber-, Marken- und sonstigen Eigentumsrechte von Uponor dar.

Dieser Haftungsausschluss bezieht sich auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Korrektheit des Dokuments, ist aber nicht darauf beschränkt.

Das Dokument geht davon aus, dass die produktbezogenen Sicherheitshinweise vollständig befolgt werden. Die folgenden Anforderungen gelten für das Uponor Produkt (einschließlich aller Komponenten), wie es in diesem Dokument beschrieben ist.

- Das System (Kombination von Produkten) wird von einem kompetenten Planer ausgewählt und entworfen. Es wird von einem lizenzierten und/oder kompetenten Installateur unter Einhaltung der von Uponor bereitgestellten Anweisungen installiert und in Betrieb genommen. Die örtlich geltenden Bau- und Installationsvorschriften wurden eingehalten.
- Die in den Produkt- und Auslegungsinformationen angegebenen Grenzwerte für Temperatur, Druck und/oder Spannung wurden nicht überschritten.
- Das Produkt verbleibt an seinem ursprünglichen Aufstellungsort und wird nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Uponor repariert, ersetzt oder verändert.
- Das Produkt wird an die Trinkwasserversorgung oder an kompatible Sanitär-, Heizungs- und/oder Kühlsysteme angeschlossen, die von Uponor genehmigt oder angegeben wurden.
- Das Produkt wird nicht mit Produkten, Teilen oder Komponenten von Drittanbietern verbunden oder verwendet, es sei denn, diese sind von Uponor zugelassen oder spezifiziert.
- Das Produkt weist keine Anzeichen von Manipulation, falscher Handhabung, unzureichender Wartung, unsachgemäßer Lagerung, Vernachlässigung oder zufälliger Beschädigung vor der Installation und Inbetriebnahme auf.

Obwohl Uponor alle Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass das Dokument korrekt ist, übernimmt das Unternehmen keine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit der Informationen. Uponor behält sich das Recht vor, das Produktportfolio und die dazugehörige Dokumentation im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Verbesserung und Entwicklung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Vergewissern Sie sich stets, dass das System oder das Produkt den geltenden lokalen Normen und Vorschriften entspricht. Uponor kann nicht garantieren, dass das Produktportfolio und die dazugehörigen Dokumente mit allen lokalen Vorschriften, Normen oder Arbeitsmethoden übereinstimmen.

Uponor lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf den Inhalt dieses Dokuments ab, soweit nicht anders vereinbart oder gesetzlich vorgeschrieben.

Uponor haftet unter keinen Umständen für indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung des Produktportfolios und der zugehörigen Dokumente ergeben.

Dieser Haftungsausschluss und alle Bestimmungen in diesem Dokument schränken die gesetzlichen Rechte der Verbraucher nicht ein.

2 Einleitung

Diese Montage- und Bedienungsanleitung beschreibt die Montage und Bedienung der Bestandteile des Systems.

2.1 Sicherheitsvorschriften

In diesem Dokument verwendete Sicherheitshinweise

	Warnung!
	Gefahr von Verletzungen und Schäden. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zu Verletzungen und/oder Schäden an Produkten und anderem Eigentum führen.
	Achtung!
	Risiko von Fehlfunktionen. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann dazu führen, dass das Produkt nicht wie vorgesehen funktioniert.

Uponor verwendet Sicherheitshinweise in diesem Dokument, um auf besondere Vorsichtsmaßnahmen hinzuweisen, die für die Installation und den Betrieb eines Uponor Produkts erforderlich sind.

Stromversorgung

	Warnung!
	Stromschlaggefahr beim Berühren der Bauteile! Das Gerät wird mit 400 V Wechselspannung (für den elektrischen Durchlauferhitzer) und 230 V Wechselspannung (für den Regler) betrieben.
	Warnung!
	Unterbrechen Sie in einem Notfall sofort die Stromversorgung.
	Warnung!
	Erforderliche Arbeiten müssen von einem qualifizierten Installateur gemäß den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Dazu gehören elektrische Anschlüsse und Installationen, die für den Betrieb und die Wartung erstellt werden.
	Warnung!
	Der Endbenutzer darf niemals die Abdeckung des Durchlauferhitzers entfernen.
	Warnung!
	Achtung: Lebensgefahr durch Stromschlag!
	<ul style="list-style-type: none">Vor dem Entfernen der Abdeckung des Durchlauferhitzers diesen vom Stromnetz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.Die Vorschriften für elektrische Anlagen beachten.

Technische Einschränkungen

	Achtung!
	Um Störungen zu vermeiden, halten Sie Datenkabel von Komponenten mit einer Spannung von mehr als 50 V fern.

Sicherheitsmaßnahmen

	HINWEIS!
	Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung befolgen Sie die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen. Bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Der Installateur und der Betreiber verpflichten sich, die folgenden Maßnahmen in Bezug auf Uponor Produkte einzuhalten:

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen und Prozesse in diesem Dokument.
- Die Installation muss von einem qualifizierten Installateur in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.
- Uponor haftet nicht für Änderungen, die nicht in diesem Dokument aufgeführt sind.
- Schalten Sie alle angeschlossenen Stromquellen aus, bevor Sie mit der Verkabelung beginnen.
- Die Uponor Komponenten dürfen keinen entzündlichen Dämpfen oder Gasen ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie kein Wasser zum Reinigen elektrischer Uponor Produkte/Komponenten.

Uponor haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Dokument oder der geltenden Bauvorschriften entstehen.

2.2 Normen und Vorschriften

	HINWEIS!
	Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Normen und Vorschriften durchgeführt werden!

Planung und Auslegung der Heizungsanlage müssen in Übereinstimmung mit geltenden globalen und länderspezifischen Normen und Richtlinien durchgeführt werden.

- Stellen Sie sicher, dass keine aggressiven Substanzen wie Säuren, Schmiermittel, Bleichmittel, Flussmittel, starke flüssige Reinigungsmittel, Kontaktspays oder Beton einschließlich seiner Komponenten mit dem Edelstahlverteiler und den Verteilerkomponenten in Kontakt kommen.
- Für jede Installation wird eine Wasseranalyse empfohlen. Im Falle von Gewährleistungsansprüchen ist dies zwingend erforderlich. Die Heizkreise müssen unbedingt wasserseitig geregt werden, damit eine ausreichende hydraulische Funktion der einzelnen Heizkreise oder der gesamten Fußbodenheizung gewährleistet ist!

Für Combi Ports mit montiertem Wasserzähler müssen **Planung und Realisierung des Trinkwassersystems** in Übereinstimmung mit der Infektionsschutzverordnung erfolgen.

Einige hervorzuhebende Punkte:

- Spülen und desinfizieren Sie das System, bevor Sie es in Betrieb nehmen und an den Benutzer übergeben.
- Versehen Sie die Brauchwarmwasserleitungen mit der erforderlichen Wärmedämmung.
- Dämmen Sie die Trinkwasserrohre, um sicherzustellen, dass keine über die Anforderungen hinausgehende Erwärmung stattfindet.

Die Installation des Durchlauferhitzers muss den geltenden EU-Bestimmungen, nationalen Vorschriften und allen besonderen Vorschriften des örtlichen Stromversorgungsunternehmens entsprechen.

Beachten:

- Zum Beispiel VDE 0100
- Typenschild und technische Daten
- Das Gerät muss an den Schutzleiter angeschlossen werden.

2.3 Vorschriftsmäßige Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)



HINWEIS!

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennungssystemen.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in den dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Nutzung von Ressourcen zu unterstützen und mögliche Schäden für die menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt zu vermeiden.

Private Benutzer sollten sich an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um zu erfahren, wo und wie sie es zum Recycling bringen können.

Gewerbliche Benutzer werden gebeten, sich mit ihren Lieferanten in Verbindung zu setzen und die Bedingungen ihres Verkaufsvertrags nachzulesen. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit anderen gewerblichen Abfällen.

3 Systembeschreibung

Warmwasser in Wohnbereichen:

In der Wohnungsstation wird selbst bei niedrigen Heizkreistemperaturen von 30-45 °C eine angenehme Warmwassertemperatur von 40-60 °C erreicht. Die Vorlauftemperatur zum Wärmetauscher wird durch den Wärmetauscher auf eine geeignete Temperatur erhöht.

Heizung in Wohnbereichen:

Die Wohnungsstation verfügt über ein unabhängiges Management des hydraulischen Ausgleichs zwischen Warmwasser und Heizung. Die Regelung der Raumtemperatur erfolgt in der Fußbodenheizung (Pumpengruppe, Thermostatventil für Vorlauftemperatur, Raumthermostat).



Hygienische Arbeitsweise:

Die Anlage erwärmt das Trinkwasser nur bei Bedarf. Wenn kein Bedarf besteht, kann das heiße Wasser abkühlen, und die zusätzliche Wärmeübertragung von heißem Wasser auf kaltes Wasser wird gestoppt. Dies verbessert die Hygiene der Trinkwasseranlage.

Steuerungskonzept:


Diese Wohnungsstation ist voreingestellt und wird über eine interne Steuerung betrieben. Sie können die Steuerung über eine Webseite (über WLAN erreichbar) oder über eine Modbus-Verbindung bedienen. Die gewünschte Temperatur der Warmwasserbereitung wird über die aktive Anzeige am Schaltschrank des Durchlauferhitzers eingestellt.

3.1 Funktionsprinzip




SD0000373

3.2 Verbindungsbeschreibung



Pos.	Kurztext
A	Kaltwasserversorgung der Wohnung (PWC)
B	Warmwasserbereitung der Wohnung (PWH)
C	Kaltwasserversorgung aus dem Steigrohr (PWC)
D	Heizung Vorlauf (primär)
E	Heizung Rücklauf (primär)
F	Heizung Vorlauf (sekundär)
G	Heizung Rücklauf (sekundär)

3.3 Komponenten



Pos.	Kurztext
A	Anzeige
B	Bedientasten
C	Elektrischer Durchlauferhitzer (Booster)
D	Ultraschall-Durchflussmesser, Temperatursensor
E	Kaltwasserzähler-Distanzstück
F	Regelmodul
G	EIN/AUS-Schalter
H	Wärmetauscher
I	Temperatursensor
J	Wärmezähler-Distanzstück
K	Motorventil
L	Wärmezähler Tauchhülse M10 x 1
M	Schmutzfänger
N	Füll-/Spülventil

Ein Zonenventil für den hydraulischen Abgleich ist im Schrank mit den Verteilern integriert.


3.4 Zubehör

Bei Uponor sind zahlreiche Zubehörteile erhältlich, die mit dem Standardportfolio kompatibel sind. Folgendes Zubehör ist optional

und kann ergänzend zum Produktpool eingesetzt werden. In den folgenden Kapiteln wird die Anwendung genauer erläutert.

Unterputzschränke

HINWEIS!
Verteiler für die Fußbodenheizung (UFH) und die Kugelhahnschiene sind im Schrank vormontiert. Die Verteiler sind mit 4, 6, 8, 10 oder 12 Heizkreisen individuell angepasst.



Pos.	Kurztext
A	Schrankgehäuse
B	Rahmen
C	Tür
D	Estrich-Prallblech
E	Putzträgerplatte für Trockenbau
F	Zonenventil

Maße des Einbauschrankes (Breite x Höhe x Tiefe) in mm

Option 1: 810 x 1030 x 150

Option 2: 810 x 1390 x 150


Raumtemperaturregelung



HINWEIS!

Funkraumfühler und Fernbedienungsmodule sind nicht im Lieferumfang des Uponor Combi Port enthalten. Sie sind separat zu bestellen.

Uponor Smatrix



CD0000271

Uponor Smatrix ist ein voll ausgestattetes Sortiment an Komponenten für die Raumtemperaturregelung, wahlweise über Funk oder Kabel. Die einzigartige Auto-Balancing-Technologie macht ein manuelles Ausbalancieren der Heizkreise überflüssig. Das intelligente System ermittelt und regelt genau die Energie, die für eine optimale Raumtemperatur benötigt wird. Das Ergebnis ist eine sehr komfortable Fußbodenheizung und -kühlung mit reduziertem Energieverbrauch.

Raumreglungsfunktionen

Diese Liste enthält die verfügbaren Funktionen für die verschiedenen Systeme.


Grundlegende Funktionen	Wave Pulse	Base Pulse	Base PRO
Autoabgleich	✓	✓	✓
Kühlfunktionen	✓	✓	✓
Modularer Aufbau	✓	✓	✓
Installations- und Konfigurationsfunktionen	Wave Pulse	Base Pulse	Base PRO
Installationsassistent	✓	✓	
Offline-Konfiguration	✓	✓	
Over-the-Air-Updates	✓	✓	
Fernunterstützung	✓	✓	

Komfortfunktionen	Wave Pulse	Base Pulse	Base PRO
App	✓	✓	
Smart-Benachrichtigungen	✓	✓	
Trendanzeige	✓	✓	✓
Multi-Home-Regelung	✓	✓	
Smart-Home-Integration	✓	✓	
Komforteinstellungen	✓	✓	✓
ECO-Profile	✓	✓	✓
Steuerung der elektrischen Fußbodenheizung	✓	✓	
Lüftungsintegration	✓	✓	
Ventilatorkonvektor-Integration	✓		

Technische Funktion	Wave Pulse	Base Pulse	Base PRO
Uponor Cloud-Dienste	✓	✓	
Datensicherung	✓	✓	✓
Pumpenmanagement	✓	✓	✓
Systemdiagnose	✓	✓	✓
Wärmepumpenintegration (HP)	✓ *)	✓ *)	✓
Bypass-Funktion	✓	✓	✓
Room Check			✓
KNXGLT-Integration			✓
Modbus RTU GLT-Integration			✓

*) Cloud-Konnektivität mit ausgewählten Wärmepumpen für die dynamische Anpassung der Heizkurve


Uponor Base Flexiboard



CD0000270

Uponor Base Flexiboard ist eine 230 V-Steuerung, die eine individuelle Raumsteuerung für 6 oder 8 Räume ermöglicht. Es stehen auch 2 Varianten mit integrierter Pumpenlogik zur Verfügung. Dies schaltet die Umwälzpumpe bedarfsgerecht ein oder aus und ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb.

Uponor Base X-60 und X-80



CD0000623

Die Regler Uponor Base X-60 und X-80 sind mit einer Auto-Abgleich-Funktion für 230-V-Standardverkabelung ausgestattet:

- An Base X-60 können bis zu 6 Funkraumfühler und 12 Stellantriebe mit 230 V angeschlossen werden.
- An Base X-80 können bis zu 10 Funkraumfühler und 12 Stellantriebe mit 230 V (auch für Kühlwendungen).

Verfügbare Funktionen

Diese Liste enthält die verfügbaren Funktionen für die verschiedenen Systeme.

Grundlegende Funktionen	X-80	X-60
Autoabgleich	✓	✓
Bypass zur Zeitbegrenzung mit Auto-Abgleich-Funktion	✓	✓
Heiz-/Kühlschalter	✓	
Eingang: Kondensation	✓	
Eingang: Tag-/Nacht-Schalter	✓	✓

Technische Funktion	X-80	X-60
Pumpenrelais	✓	✓
Kessel-Relais	✓	
Vierwege-Anschluss für Funkraumfühler	✓	✓
Betrieb mit Dreiwege-Funkraumfühler	✓	

Weitere Informationen



HINWEIS!

Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration von Uponor Smatrix und Uponor Base Flexiboard finden Sie im Uponor Download Center.



Uponor Smatrix and Base controllers



www.uponor.com/services/download-centre

4 Vorbereitung der Montage

4.1 Allgemeine Informationen

	Warnung! Austretende unter Druck stehende Medien können schwere Verletzungen wie Verbrühungen oder Augenschäden verursachen. Den Druck aus der Anlage ablassen, bevor Installationsarbeiten durchgeführt werden. Bei Nachrüstungen an einer bestehenden Anlage: Die Anlage entleeren oder die Versorgungsleitungen des Abschnitts schließen und den Druck ablassen.
	Warnung! Verletzungsgefahr durch hohes Eigengewicht der Wohnungsstation: Führen Sie die Installation nicht alleine durch. Tragen Sie bei der Montage immer Sicherheitsschuhe. Die Wohnungsstation kann je nach Konfiguration ein beachtliches Gewicht haben. Ein Umfallen der Station kann zu Verletzungen, speziell zu Fußverletzungen führen.
	Achtung! Während des Transports oder der Installation können Undichtigkeiten im Gerät auftreten. Überprüfen Sie die Muttern, um sicherzustellen, dass sie vor dem Anschließen richtig festgezogen werden, um Sachschäden zu vermeiden.

Vor der Installation der Wohnungsstation (HIU) Folgendes sicherstellen:

- Der Inhalt der Verpackung ist gemäß Packliste vollständig.
- Sie haben die Montage- und Bedienungsanleitung der HIU gelesen und befolgen diese.
- Die primärseitigen Rohre sind auf der Baustelle verlegt.
- Die primärseitigen Rohre wurden gespült und eine Undichtigkeitsprüfung ist erfolgt.
- Die Strom- und Erdungskabel am Installationsort sind angeschlossen.
- In der Nähe der HIU ist eine 400 V Stromversorgung vorhanden.
- Die HIU wird in einem trockenen und frostfreien Raum mit einer Umgebungstemperatur von weniger als +40 °C montiert.
- Die HIU ist gegen fließendes und tropfendes Wasser geschützt.
- Die Einheit wird aufrecht (nicht geneigt, kopfüber oder liegend) montiert.
- Die HIU ist nach der Montage einfach zugänglich.

4.2 Wasseranalyse

Vor dem Einsatz des Gerätes muss eine Wasseranalyse des Leitungswassers durchgeführt werden. Es sind die Grenzwerte für Warmwasserbereitung und Heizungswasser zu beachten. Die Heizungswasserqualität muss der VDI-Schrift 2035 entsprechen.

4.3 Heizungsseite

Die Heizungswasserqualität muss der VDI-Schrift 2035 entsprechen.

4.4 Trinkwasserseite

Die gelösten Plattenwärmetauscher bestehen aus gestanzten Edelstahlplatten (1.4404/1.4401 bzw. SA240 316L/SA240 316). Aus diesem Grund ist sowohl das Korrosionsverhalten des Edelstahls als auch das der Vacinox-Lötung zu berücksichtigen.

Die Wärmetauscher der Wohnungsstationen bestehen aus mit Siliziumdioxid (Sealix®) beschichteten Edelstahlplatten. Vor Einsatz der Wärmetauscher ist von der Planungsfachkraft für Haustechnik bzw. vom Installationsbetrieb im Rahmen der Anlagenplanung nachzuweisen, dass die Anforderungen an den Schutz gegen Korrosion und Kalkablagerungen gemäß den örtlichen Vorschriften (z. B. DIN 1988-200, Absatz 12.3.2) erfüllt und die vorliegenden Trinkwasseranalysen hinlänglich berücksichtigt wurden. In diesem Nachweis sind folgende Punkte zu behandeln:

- Materialauswahl.
- Korrosionsbedingte Veränderung der Trinkwasserqualität.
- Ausführung der Installation.
- Berücksichtigung der zu erwartenden Betriebsbedingungen.

Folgende Werte sind für die Inhaltsstoffe des Wassers unbedingt einzuhalten:

Inhaltsstoffe des Wassers	Wert	Gelöster Vacinox-Wärmetauscher
pH-Wert	-	6–9
Gesamthärte	°dH	4–8,5
Abfiltrierbare Stoffe	mg/l	<30
Chlorid	mg/l	<300
Freigesetztes Chlor	mg/l	<1
Sulfat	mg/l	keine Einschränkung
Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	keine Einschränkung
Gelöstes Eisen	mg/l	keine Einschränkung



Weitere Informationen sind in der detaillierten Chemikalienbeständigkeitstabelle zu finden. Sie können diese Liste beim Kundendienst von Uponor anfordern.

5 Installation

5.1 Mechanische Installation

Unterputzmontage

Vorbereitungen




Pos.	Kurztext
A	Schrankgehäuse
B	Rahmen
C	Tür
D	Estrich-Prallblech
E	Putzträgerplatte für Trockenbau

1. Den Rahmen und die Tür vom Schrankgehäuse entfernen.
2. Den Rahmen und die Tür beiseitelegen und während der Installation verwenden.

Einstellen des Einbauschanks

Die Unterputzschränke sind in der Nische in Höhe und Tiefe justierbar.

Die Höhe der Nische wird als Summe aus Fußbodenaufbauhöhe und Schrankgehäusehöhe berechnet. Die Schrankfüße unter Berücksichtigung der Fußbodenaufbauhöhe und der auf den Füßen angegebenen Werte einstellen.



CD0000816

Abmessungen des Unterputzschranks (Breite x Höhe x Tiefe in mm)

810 x 1030 x 150

(810 + 45) x (1030 + 25 + f) x 155

810 x 1390 x 150

(810 + 45) x (1390 + 25 + f) x 155


Erforderliches Maß der Nische (Breite x Höhe x Tiefe in mm)

Installieren Sie den Einbauschrank

	Achtung! Die Tiefe des Schrankgehäuses auf die Tiefe der Nische einstellen. Die Mindesttiefe beträgt 150 mm.
	HINWEIS! Bei freistehenden Installationen: Beachten Sie die Abbildung im Kapitel „Einstellen des Einbauschanks“ und passen Sie die Füße nach Bedarf an. Achten Sie auf die horizontale Ausrichtung.

1. An der Wandnische die Position der Bohrungen markieren. Die Löcher im Unterputzschränk als Schablone verwenden.
2. Horizontal ausrichten.


3. Die Tiefe des Schrankgehäuses anpassen.



SI0000890

Pos.	Kurztext
A	Wandnische
B	Einbauschrank


4. Löcher zur Montage der Dübel bohren.
5. Die Dübel in die gebohrten Löcher einsetzen.



SI0000891

Pos.	Kurztext
A	Wanddübel (4 pcs)

6. Das Gehäuse des Unterputzschranks mit den Sechskantschrauben in der Wandnische montieren.



SI0000892

Pos.	Kurztext
A	Sechskantschraube (4 pcs)

Primärzuleitungen anschließen


HINWEIS!

Beachten Sie bei der Verlegung der Rohrleitungen die Planungsunterlagen.

HINWEIS!


Beachten Sie bei der Installation und Isolierung der Rohre unbedingt die örtlichen Vorschriften.

1. Die Versorgungsleitungen mit den erforderlichen Fittings an die Kugelhähne anschließen.




SI0000893

Installieren Sie die Wohnungsstation




Fußbodenheizungsrohre anschließen




Beachten Sie bei der Verlegung der Rohrleitungen die Planungsunterlagen.

Die Fußbodenheizungsrohre an den Verteiler anschließen.



Pos.	Kurztext
A	Wohnungsstation
B	Sechskantmutter (4 Stück)
C	Fester Bolzen

1. Die Wohnungsstation an den festen Bolzen in der Schrankwand befestigen.
2. Mit vier Sechskantmuttern festziehen.
3. Die Flachdichtungen auf die $\frac{3}{4}$ "-Schraubverbindung der Anschlusssschiene setzen.



Pos.	Kurztext
A	Flachdichtung



Prüfen Sie die Flachdichtung(en) auf Schäden.


4. Die $\frac{3}{4}$ "-Überwurfmuttern festziehen.

Estrich-Prallblech oder Putzträgerplatte

Die Einbauschränke werden mit zwei verschiedenen Blechen geliefert, welche je nach Ausführung entsprechend verwendet werden sollten:


- **Breites Blech** = Estrich-Prallblech.
- **Schmales Blech** = Putzträgerplatte für Trockenbau.

Estrich-Prallblech




Estrich-Prallblech: Das Estrich-Prallblech wird von vorne montiert. Es hat zwei Enden über dem Fertigboden und ist nach der Montage sichtbar.

Putzträgerplatte



Einbauschrank mit Putzträgerplatte für Trockenbau. Die Putzträgerplatte wird von vorne montiert und kann später mit Gipskartonplatten abgedeckt werden.

Installieren Sie den Rahmen und die Tür am Schrank



Pos.	Kurztext
A	Einbauschrank
B	Rahmen
C	Tür

- Den Rahmen mit Flügelmuttern am Schrankgehäuse befestigen.
- Die beiden Rahmenhalterungen an den Aussparungen in der Tür ausrichten und am Rahmen montieren.

5.2 Elektroinstallation

	Warnung! Stromschlaggefahr beim Berühren der Bauteile! Das Gerät wird mit 400 V Wechselspannung (für den elektrischen Durchlauferhitzer) und 230 V Wechselspannung (für den Regler) betrieben.
	Warnung! Unterbrechen Sie in einem Notfall sofort die Stromversorgung.
	Achtung! Alle elektrischen Komponenten werden im Werk angeschlossen, und diese Anschlüsse müssen beibehalten werden. Ausgenommen sind das Stromnetz, der Neutralleiter und die Masse für den Durchlauferhitzer.
	HINWEIS! In der Hydraulikanlage muss in der Nähe der Wohnungsstation (HIU) ein Sicherheitsventil installiert werden. In der Leitung zwischen Sicherheitsventil und Durchlauferhitzer dürfen keine Sperrelemente wie andere Ventile oder ähnliche Komponenten vorhanden sein.
	HINWEIS! Beim Anschluss des Durchlauferhitzers an das Stromnetz sind die erforderlichen Kabelquerschnitte und Sicherungstypen gemäß Elektroplan zu beachten. Weitere Informationen in Kapitel: „Technische Daten“
	HINWEIS! Den Potentialausgleich mit einem Kupfer-Potentialausgleichsleiter herstellen (Querschnitt von mindestens 6 mm ²). Die Erdungsklemme an eine geeignete Potentialausgleichsschiene im Gebäude anschließen.

Vor dem Anschluss des Durchlauferhitzers an das Stromnetz


	Achtung! Das Display in der Abdeckung des Durchlauferhitzers ist mit Komponenten im Schaltschrankgehäuse verbunden. Beim Entfernen der Abdeckung vorsichtig vorgehen.
	<p>ZD0000129</p>

Pos.	Kurztext
1, 2, 3	Stromversorgung für integriertes Regelmodul
4, 5, 6	Stromversorgung für zusätzliche Steuerungen (optional)
L1, L2, L3	Stromnetz für Durchlauferhitzer (Leistungsschutzschalter)
N	Masse
PE	Neutral


Der Durchlauferhitzer ist über dreipolare Leistungsschutzschalter (Miniaturtrennschalter, MCB) mit dem Stromnetz verbunden. Die Leistungsschutzschalter verfügen über einen externen Spannungsauslöser, um einen Sicherheitskreis einzurichten. Der Auslöser reagiert auf thermische Überlastung, und ein Signal vom Sicherheitsthermostat aktiviert den Auslöser. Dadurch wird die Verbindung aller drei Netzstromkreise zum Gerät unterbrochen.

Zusätzliche Steuerungen (z. B. Uponor Smatrix) an die Steckplätze 4, 5 und 6 anschließen.


Anschließen des Durchlauferhitzers an das Stromnetz



1. Die 4 Schrauben (A) der Abdeckung des Schaltschranks des Durchlauferhitzers entfernen und die Abdeckung vorsichtig entfernen. Die Tür festhalten, damit sie nicht herunterfällt. Beispielsweise mit einem Gurt oben links befestigen.




2. Das Stromversorgungskabel, den Neutralleiter und das Massekabel durch die Tüle (A) im Schaltschrank des Durchlauferhitzers führen.



3. Das Netzkabel an die dreipoligen Leistungsschutzschalter (L1, L2, L3) anschließen.
4. Den Neutralleiter an „N“ anschließen.
5. Das Massekabel an „PE“ anschließen.

Optionale Steuerungen anschließen (z. B. Uponor Smatrix)



6 Installation beenden

	Warnung!
	Leckagen können zu Personen- und Sachschäden führen.
	HINWEIS!

Beachten Sie bei der Verlegung der Rohrleitungen die Planungsunterlagen.

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen, um einen korrekten und sicheren Betrieb des Systems zu gewährleisten. Reduzieren Sie die angegebenen Kabelquerschnitte nicht. Ersetzen Sie das Distanzstück für den Wärmemengenzähler durch den Wärmemengenzähler.

Wenn ein Distanzstück aus Kunststoff nicht durch eine optionale Komponente ersetzt werden soll, ersetzen Sie es durch ein Edelstahlrohr **1,4401**. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

- Schließen Sie die Hydraulik richtig an.
- Verwenden Sie beim Anschließen der Rohre die mitgelieferten Dichtungen.
- Schließen Sie die Heizungsversorgung, den Heizungsrücklauf und das heiße und kalte Wasser an.
- Installieren Sie vor Ort ein Füll-/Spülventil an einer geeigneten zentralen Stelle, um die Zentralheizanlage zu füllen.
- Montageanleitungen finden Sie in den Planungsunterlagen.

6.1 Visuelle Inspektion

	Achtung!
	Eine falsche Installation kann zu Sachschäden führen.
	HINWEIS!

Sollte bei der visuellen Inspektion ein Installationsfehler festgestellt werden, ist der Betrieb vorübergehend zu unterbrechen und der Fehler zu beheben.


Zum Abschließen der Installation folgende Schritte ausführen:

1. Die abgeschlossene Installation inspizieren:
 - 1.1. Sicherstellen, dass die Hydraulik korrekt angeschlossen ist.
 - 1.2. Den Schmutz, der sich während des Einbaus auf oder um das Gerät angesammelt hat, entfernen. Die Schmutzfänger inspizieren und bei Bedarf spülen/reinigen.
 - 1.3. Alle Dichtungen an Rohr- und Geräteanschlüssen auf Dichtigkeit prüfen und diese bei Bedarf mit 30 Nm festziehen. Vor dem Festziehen der Anschlüsse stets die gegenüberliegende Seite sichern.
 - 1.4. Optional: Alle elektrischen Anschlüsse auf ordnungsgemäßen Anschluss prüfen. Das gilt u. a. auch für die Polarität des Netzanschlusses. Sicherstellen, dass das System ordnungsgemäß geerdet ist.
2. Sicherstellen, dass die Anlage gefüllt, durchgespült und entlüftet ist.
3. Das Einstellungsprotokoll ausfüllen. Siehe Kapitel: „Wartung“

7 Betrieb

7.1 Elektrischer Durchlauferhitzer


	Warnung!
	Der Betrieb ohne ausreichende Wasserversorgung führt zur Beschädigung des Durchlauferhitzers. Den Durchlauferhitzer nur mit ausreichender Wasserversorgung starten und betreiben.
	Warnung!
	Wenn der Durchlauferhitzer in Betrieb ist, die Kugelhähne auf der Trinkwasserseite und auf der Heizungsseite nicht schließen. Beim Schließen kann sich Wärme anstauen und Schäden verursachen.



Pos.	Kurztext
A	Anzeige
B	Bedientasten
C	Elektrischer Durchlauferhitzer (Booster)
D	EIN/AUS-Schalter

Der Durchlauferhitzer ist ein elektronisch gesteuerter und druck fester Wassererwärmer für eine dezentrale Warmwasserversorgung. Die elektronische Steuerung steuert den Stromverbrauch der Heizung in Abhängigkeit von der ausgewählten Solltemperatur des Warmwassers (eingestellt auf dem Display). Das bedeutet, dass die gewünschte Temperatur exakt erreicht und trotz Druckschwankungen konstant gehalten wird.

Beim Öffnen des Warmwasserventils an der Armatur schaltet sich der Durchlauferhitzer automatisch ein. Beim Schließen des Ventils stoppt der Durchlauferhitzer automatisch.




Pos.	Kurztext
A	Display
B	Taste „SET“ (nur für den internen Gebrauch)
C	Taste zum Verringern (-)/Erhöhen (+)
D	Taste „OK“

Die aktuell eingestellte Solltemperatur des Warmwassers wird auf dem Display angezeigt. Die Solltemperatur durch Drücken der Tasten zum Verringern (-) bzw. Erhöhen (+) (C) ändern und die neue Solltemperatur durch Drücken der Taste „OK“ (D) bestätigen.

7.2 Regelmodul, Ultraschall-Durchflussmesser und Temperatursensoren

	HINWEIS!
	Die Standardeinstellungen für den Standardbetrieb nicht ändern. Wenn Änderungen erforderlich sind, an den Installateur wenden.



Pos.	Kurztext
A	Ultraschall-Durchflussmesser, Temperatursensor
B	Uponor Combi Port E-Regelmodul
C	Temperatursensor

Das Regelmodul steuert den Betrieb der Wohnungsstation. Der Ultraschall-Durchflussmesser und die Temperatursensoren sind für die Funktion wichtig.

Starten des Regelmoduls

1. Die Taste (grüne Leuchte) in der Mitte des Regelmoduls drücken.
Das Regelmodul ist aktiviert, die grüne Leuchte wechselt zu blau.
2. Den ersten QR-Code auf dem Regelmodul scannen, um die Steuerung mit Ihrem Mobilgerät zu verbinden.
3. Den zweiten QR-Code auf dem Regelmodul scannen, um im Browser Ihres Mobilgeräts auf die Website zuzugreifen.

Weitere Informationen zu dem Uponor Combi Port E-Regelmodul sind im Download Centre von Uponor verfügbar.



www.uponor.com/services/download-centre

7.3 Kaltwasserzähler-Distanzstück/Wärmezähler-Distanzstück



HINWEIS!


Der zu installierende Wärmezähler muss folgende Spezifikationen aufweisen: **Qn = 1,5** 1,5–2 s. Baulänge von **110 mm** und **¾"** Außengewindeanschluss.



HINWEIS!

Der zu installierende Kaltwasserzähler muss folgende technischen Daten aufweisen: **Qn = 1,5**, Betriebsdruck: **PN 10**, Baulänge **110 mm** und Anschluss mit **¾"** Außengewinde.

Für den Durchflusssensor steht eine Tauchhülse (M10x1) zur Verfügung. Bei Lieferung muss der Stopfen mit einem Innensechskantschlüssel (6 mm) entfernt werden.



CD0000850

Pos.	Kurztext
A	Kaltwasserzähler-Distanzstück
B	Wärmezähler-Distanzstück
C	Tauchhülse

7.4 Schmutzfänger




Achtung!

Stellen Sie die Wasserversorgung sowie die Primär- und Sekundärheizung der Station ab, und lassen Sie den Druck ab, bevor Sie Arbeiten am Schmutzfänger vornehmen.



HINWEIS!


Öffnen Sie den Schmutzfänger mit einem Innensechskant (**6 mm**).



CD0000849

Der Schmutzfänger hält Schmutz zurück, sein Filter kann zur Inspektion und Reinigung ausgebaut werden.


7.5 Motorventil



CD0000848


Das Motorventil (A) steuert den Wechsel zwischen Warmwasserbereitung und Sekundärheizung. Das Motorventil ist mit dem Regelmodul verbunden.

7.6 Zonenventil



CD0000871

Das Zonenventil (A) ist Teil der Sekundärheizungsleitung und regelt den Durchfluss zum Sekundärheizungskreis.
Das Zonenventil ist nicht für die Verwendung mit einem Stellglied vorgesehen.



DI0000373


Pos.	Kurztext
A	Druckverlust Δp [mbar]
B	Massenstrom [kg/h]

7.7 Hydraulischer Abgleich am Verteiler




Warnung!

Der Druck in den Ventilen kann zu Verletzungen führen.




1. Sperren Sie den Durchflussmesser ab. Ziehen Sie den äußeren Ring etwa 6 mm nach oben.
2. Stellen Sie am Durchflussmesser den Anlagendurchfluss (l/min) ein. Stellen Sie die einzelnen Heizkreisläufe gemäß der Anlagenberechnung ein.
3. Markieren Sie die Einstellung mit dem Pressring mit Memory-Funktion.
4. Entsperren Sie den Durchflussmesser. Drücken Sie den äußeren Ring nach unten.

7.8 Füll-/Spülventil



Die Füll- und Spülventile (A) in der Wohnungsstation dienen zum Befüllen und Spülen der Anlage.

Spülen der Anlage



CD0000953

1. Den Kugelhahn (A) in der Rücklaufleitung der Primärheizung schließen.
2. Einen Schlauch an das Füll-/Spülventil (B) an der Heizungsrücklaufleitung anschließen.
3. Das Füll-/Spülventil (B) öffnen. Den größten Warmwasserhahn mit der höchstmöglichen Temperatur öffnen.
4. Die Station 15 Minuten spülen.
5. Das Füll-/Spülventil (B) schließen.
6. Den Kugelhahn (A) öffnen.

7.9 Dichtheitsprüfung




Warnung!

Leckagen können zu Personen- und Sachschäden führen.



Achtung!

Druckleckagen können bereits bei normalem Betriebsdruck auftreten und sind sofort zu beheben.



SI0000822

Bei der Dichtheitsprüfung von Heizungs- und Trinkwasserinstallationen sind die Vorschriften des jeweiligen Landes einzuhalten.

7.10 Installation abschließen und Übergabe



Achtung!

Eine falsche Installation kann zu Sachschäden führen.

Zum Fertigstellen der Installation die folgenden Schritte ausführen:

1. Die Einstellungen kontrollieren.
2. Sicherstellen, dass der EIN/AUS-Schalter des Durchlauferhitzers eingeschaltet ist.

3. Das Abnahmeprotokoll ausfüllen und die angepassten Einstellungen dokumentieren (siehe Kapitel „**Einstellungen in der Wohnungsstation**“).
4. Die Dokumentation und das Protokoll an den Hauseigentümer übergeben.

8 Wartung

8.1 Allgemeine Informationen

Wichtige Informationen

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß und sicher funktioniert.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken und Ausfallzeiten zu vermeiden und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Systems zu erhöhen.

Alle 3 bis 6 Monate ist eine Sichtprüfung der Porteinheit durchzuführen.

Funktion und Energieeinsparung

Die Wohnungsstation ist eine kompakte Station, die in einem System mit mehreren Einheiten oder als Ergänzung zu einer vorhandenen Heizanlage betrieben werden kann. Sie ist zur Versorgung, Regelung und Messung von Kaltwasserversorgung (PWC), Warmwasserbereitung (PWH) und Raumbeheizung in Wohngebäuden vorgesehen.

Warmwasser wird aus praktischen und hygienischen Gründen nur auf Anforderung bereitet und nicht gespeichert. Das ermöglicht die Abgabe großer Mengen von Warmwasser. Einschränkungen werden nur durch die Zentralheizung auferlegt.

Wassererwärmung



Achtung!

Alle Wasserleitungen sind gefüllt und stehen unter Druck.

Die Kaltwasserversorgung der Wohnung erfolgt über die zentrale Hausanschluss- und Verteilungsleitung.

Die Wohnungsstation ist mit einem zentralen Absperrkugelhahn für kaltes Wasser (C) ausgestattet.

Alle Kugelhähne sollten in regelmäßigen Abständen (etwa einmal pro Monat) geöffnet und geschlossen werden.


Die Kugelhähne (A) und (B) dürfen nur zur Montage/Demontage geschlossen werden.

Wasserhygiene

Obwohl das Wassersystem dem Durchflussprinzip folgt, welches die hygienischste Methode zum Erhitzen von Wasser ist, sollten die Wasserleitungen immer gespült werden, wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden.

Die Entnahmedauer sollte etwa 1–2 Minuten betragen. Das Wasser muss mindestens alle 7 Tage 1–2 Minuten lang laufen gelassen werden (gemäß den Vorschriften des jeweiligen Landes).

8.2 Wohnungsstation ausschalten



Bei einer Fehlfunktion die Kugelhähne C, D und E schließen.

Pos.	Kurztext
A	Kaltwasserversorgung der Wohnung (PWC)
B	Warmwasserbereitung der Wohnung (PWH)
C	Kaltwasserversorgung aus dem Steigrohr (PWC)
D	Heizung Vorlauf (primär)
E	Heizung Rücklauf (primär)
F	Heizung Vorlauf (sekundär)
G	Heizung Rücklauf (sekundär)

Wenn die Anlage längere Zeit außer Betrieb genommen werden muss:

1. Den Durchlauferhitzer ausschalten.
2. Den Kaltwasserhahn (C) schließen. Die Kugelhähne D, E, F und G nicht schließen.
3. Sicherstellen, dass die Wohnungsstation vor Frost geschützt ist.
4. Beim erneuten Starten der Einheit das Warmwasser etwa fünf Minuten lang laufen lassen (gemäß den Vorschriften des jeweiligen Landes).

8.3 Einstellungen in der Wohnungsstation

Datum:	Einstellungen in der Wohnungsstation			
Standort:	Typ:	Seriennummer:		
Komponente	Kurztext	Einstellbereich	Werkseinstellung	Vor Ort einstellen
HP	Elektrischer Durchlauferhitzer (Booster)	SW_HP_BH 14: -DHW-Temperatur Sicherheitsventil in der Primärheizungsinstallation enthalten? Elektrische Anschlüsse (3N 230 V/400 V AC) gemäß den örtlichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen durchgeführt?	40–60 °C J/N J/N	40 °C -- --
ZA	Zonenventil in der Rücklaufleitung des Heizkreislaufs für Wohngebäude (TM)	0–1800 kg/h	1800 kg/h	
Komponente	Kurztext			
Wärmetauscher	SXE8LAS H-40			
Wärmezähler-Distanzstück	110 mm x ¾", Vorbereitung für Qn 1,5 m³/h			

9 Fehlersuche

Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
Warmwasserfunktion		
Warmwassertemperatur zu niedrig oder schwankt	Zentralheizung	
	Typ der Heizkreispumpe wird nicht unterstützt	Die Pumpe der Zentralheizung prüfen.
	Einstellung der Heizkreispumpe ist nicht korrekt	Einstellung der Heizkreispumpe: Konstantrdruck
	Pumpenleistung zu gering	Funktion der Pumpe überprüfen (z. B. Pumpe entlüften).
	Mischventil defekt	Die Funktion des Mischventils prüfen.
	Einstellung für Heizkreisregelung ist nicht korrekt	Die Einstellungen der Heizkreisregelung in der Steuerung der Zentralheizung prüfen.
	Heizkreisregelung defekt	Die Funktion der Heizungsregelung prüfen.
	Lufteinschluss im Pufferspeicher	Pufferspeicher entlüften.
Wohnungsstation		
	Schmutzfänger im Primärvorlauf verschmutzt	Den Schmutzfänger im Primärvorlauf reinigen.
	Unzureichender Differenzdruck	Das Kapillarrohr der Differenzdruckregelung (falls vorhanden) reinigen und die Differenzdruckregelung auf korrekte Funktion prüfen.
	Luft in der Anlage	Anlage bei laufendem Wasser entlüften.
	Zu geringer Heizungsvolumenstrom fließt durch den Wärmetauscher	Volumenstrom mit Wärmemengenzähler prüfen.
	Typ des Wärmemengenzählers wird nicht unterstützt	Einen Wärmemengenzähler mit Qn 1,5 verwenden.
	Zu geringer Heizungsvolumenstrom	Den Differenzdruck erhöhen.
	Wärmetauscher verschmutzt	Den Wärmetauscher überprüfen.
	Mischventil defekt	Die Funktion des Mischventils prüfen.
	Kugelhähne geschlossen	Prüfen, ob die Kugelhähne geöffnet sind
Wartezeit für Warmwasser ist zu lang	Die Pumpeneinstellung in der Zentralheizungsanlage prüfen.	Pumpeneinstellung: Konstanter Druck
Geräuschentwicklung		
Geräuschentwicklung in der Station	Rohrschellen zu fest angezogen	Die Rohrschellen prüfen.
Heizfunktion		
Heizungsanlage wird nicht warm	Vorlauftemperatur an der Wärmequelle zu gering	Vorlauftemperatur überprüfen.
	Volumenstrom ist zu gering	Die Pumpeneinstellungen in der Zentralheizungsanlage prüfen.
	Typ des Wärmemengenzählers wird nicht unterstützt	Der Typ des Wärmemengenzählers muss Qn 1,5 sein.
	Lufteinschluss im Pufferspeicher	Den Pufferspeicher entlüften.
	Unzureichender Differenzdruck	Das Kapillarrohr der Differenzdruckregelung (falls verfügbar) reinigen und die Differenzdruckregelung auf korrekte Funktion prüfen.
	Luft in der Anlage	Die Anlage entlüften.
Fußbodenheizung funktioniert nicht gut	Stellantriebe an Verteilern nicht oder falsch angeschlossen	Den elektrischen Anschluss der Stellglieder überprüfen. Die Reihenfolge der Verbindungen zu den Raumthermostaten überprüfen.
	Raumtemperatur zu niedrig/zu hoch	Die Temperaturreinstellung an den Raumthermostaten überprüfen. Prüfen, ob die Verteilervoreinstellung vorgenommen wurde. Die Durchflüsse sind an den Durchflussmessern am Verteiler zu sehen. Bei Bedarf die Voreinstellung überprüfen.
Elektrischer Durchlauferhitzer		
Der Durchlauferhitzer reagiert nach dem Einschalten der HIU nicht, oder das Display bleibt schwarz.	Der Durchlauferhitzer ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Sicherstellen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
	Die Leistungsschutzschalter haben ausgelöst.	Die Leistungsschutzschalter einschalten.
	Die Regelphase ist nicht angeschlossen.	Die Leistungsschutzschalter an den Ausgängen für den Anschlussdurchgang prüfen.
	Der Hauptschalter EIN/AUS ist defekt.	Defekte Komponente austauschen.
Der Durchlauferhitzer heizt nicht ausreichend auf.	Eine oder zwei Phasen sind nicht angeschlossen.	Überprüfen, ob alle drei Phasen korrekt zum Durchlauferhitzer geleitet werden.

Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
	Die Leistung des Durchlauferhitzers ist zu niedrig.	Leistungseinstellung des Durchlauferhitzers prüfen.
	Einer der Triacs ist defekt	Defekte Komponente austauschen.
Der Durchlauferhitzer heizt, ist aber sehr laut.	Es befindet sich Luft in der Anlage.	Die Anlage entlüften.
	Der Wasserfluss ist zu niedrig.	Sicherstellen, dass die Kugelhähne unter dem Durchlauferhitzer geöffnet sind.
		Den Filter vor dem Durchlauferhitzer reinigen.
	Mögliche Kalkablagerungen im Durchlauferhitzer.	Den elektrischen Durchlauferhitzer reinigen. (Dies gilt nicht als gültiger Reklamationsgrund innerhalb der Gewährleistungsfrist.)
Regelmodul		
Uponor Combi Port E-Hybrid heizt nicht ausreichend	Taste des Regelmoduls blinkt rot	Kundendienst von Uponor kontaktieren.

10 Technische Daten

10.1 Technische Daten



Achtung!

Elektrische Installationen und Instandhaltungsarbeiten mit gesicherten Spannungen von 400 V Wechselspannung (Durchlauferhitzer) und 230 V Wechselspannung (Regler) dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

HIU	Wert
-----	------

Gewicht der HIU	approximately 30 kg
Medium	Heizungswasser (nach VDI-Schrift 2035)
Betriebstemperatur	5-85 °C

Warmwasser	Wert
------------	------

Durchflussmenge	12 l/min (at primary heating supply 38 °C, domestic hot water 50 °C)
Druckabfall	0,2 bar (at above flow rate)
Temperatur	40-60 °C

Primärheizung	Wert
---------------	------

Mediumtemperatur	max. 45 °C
Betriebsdruck	max. 6 bar
Durchflussmenge	max. 1400 l/h
Druckabfall	max. 0,9 bar (at above flow rate)

Heizung	Wert
---------	------

Max. Betriebsdruck	6 bar
Druckabfall in der Primärheizung	0,6 bar

Elektrischer Durchlauferhitzer	Wert
--------------------------------	------

Betriebsdruck	minimum: 0,4 bar maximum 6,0 bar (in high-rise buildings system separation is required)
Leistung	14,4 kW
Stromversorgung	3N 230 V/400 V AC
Schutzart elektrisch	IP20
Erforderliche Sicherung(en)	25 A
Mindestkabelquerschnitt für dreiphasige Stromversorgung	5 x 4 mm ²
Integrierte 3-p-MCB (6 kA) mit Arbeitsstromauslöser	25 A
Safety thermostat	activated at 80 °C

Regelmodul	Wert
------------	------

Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz
-----------------	-----------------

Material	Wert
----------	------

Fittings, domestic water	CW617N
Fittings, heating	CW617N, CW614N
Flachdichtungen	refer to DVGW KTW, W270
Plattenwärmetauscher	1.4404 Edelstahl, silicon dioxide coated (Sealix®)
Rohre	1.4404 Edelstahl


10.2 Maßzeichnungen



HINWEIS!

Die folgenden Abbildungen zeigen beispielhafte Konfigurationen. Die einzelnen Module können unterschiedlich aussehen.

Abmessungen HIU




ZD0000127

I'	I1'	I2'	b'	w'	w1'	h'	h1'
790	300	100	65	833	815	147	40

¹Alle Abmessungen sind in mm angegeben.

Abmessungen: kurzer Unterputzschrank




ZD0000128

I'	I1'	w'	h'
855	810	1030	150

¹Alle Abmessungen sind in mm angegeben.

* Fußbodenauflaufbauhöhe

Abmessungen: hoher Unterputzschränk




I^1	I_1^1	W^1	h^1
855	810	1390	150

*Alle Abmessungen sind in mm angegeben.

* Fußbodenauflauhöhe

10.3 Hydraulikschemata




Pos.	Kurztext
A	Wärmetauscher
B	Elektrischer Durchlauferhitzer (Booster)
C	Motorventil
E	Wärmezähler-Distanzstück
F	Füll-/Spülventil
G	Schmutzfänger
H	Wasserzähler-Distanzstück
I	Wärmezähler Tauchhülse M10 x 1

Pos.	Kurztext
J	Temperatursensor
K	Regelmodul
L	Durchflussmesser, Temperatursensor


10.4 Druckabfall

Druckabfall-Heizungsseite (primär)



Pos.	Kurztext
A	Druckabfall [bar]
B	Primärheizbedarf [l/h]

Druckabfall-Sanitärseite (sekundär)




Pos.	Kurztext
A	Druckabfall [bar]
B	Zapfleistung [l/min]

10.5 Leistungskurven

Leistungskennlinien und Rücklauftemperaturen 32 K


Kaltwassererwärmung 32 K (10–42 °C)



Pos.	Kurztext
V	Primärheizbedarf [l/h]
W	Rücklauftemperatur [°C]
X	Primär-Heizung, Vorlauftemperaturen
Y	Zapfleistung [l/min]

Leistungskennlinien und Rücklauftemperaturen 40 K

Kaltwassererwärmung 40 K (10–50 °C)




Pos.	Kurztext
V	Primärheizbedarf [l/h]
W	Rücklauftemperatur [°C]
X	Primär-Heizung, Vorlauftemperaturen
Y	Zapfleistung [l/min]

10.6 Zapfleistung

Zapfleistung bei einer Wassererwärmung von 32 K


Dieses Diagramm zeigt die Zapfleistung [l/min] im Verhältnis zur Leistung des Durchlauferhitzers bei unterschiedlichen Primär-Hezwassertemperaturen (Eingang von Wärmepumpe 30/35/38 °C) und einer Wassererwärmung von 32 K für Kaltwasser.



Pos.	Kurztext
W	Zapfleistung [l/min]
Y	Erforderliche Eingangsleistung [kW]

Zapfleistung bei einer Wassererwärmung von 40 K

Dieses Diagramm zeigt die Zapfleistung [l/min] im Verhältnis zur Leistung des Durchlauferhitzers bei unterschiedlichen Primär-Heizwassertemperaturen (Eingang von Wärmepumpe 30/38/45 °C) und einer Wassererwärmung von 40 K für Kaltwasser.



Pos.	Kurztext
W	Zapfleistung [l/min]
Y	Erforderliche Eingangsleistung [kW]

**Uponor GmbH**

Industriestraße 56

D-97437 Hassfurt

1162763 v4_01_2026_DE
Production: Uponor/DCO/JLI

Uponor behält sich das Recht vor, das Produktpotfolio und die dazugehörige Dokumentation im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Verbesserung und Entwicklung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



www.uponor.com/de-de