



DANMARK



Godkendelse  
VA 1.22/18194

Udstedt: 2022.04.01

Gyldig til: 2023.04.01

Opfylder kravene i BR 18

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Uponor GmbH  
Industriestrasse 56  
DE-97437 Hassfurt  
Telefon: +49 9521 690 0  
Internet: [www.uponor.de](http://www.uponor.de)

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:  
Kobling til UPONOR AQUA PIPE  
QUICK & EASY (Q&E)  
dim. 12 – 75 mm**

**FABRIKAT:**

Uponor GmbH, Tyskland,  
Uponor Suomi Oy, Finland,  
Mattsson Metal, Sverige,  
AQ Plastronic AD, Bulgarien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**MÆRKNING:**

**Q&E-ring:**

- Fabrikantmærke: Q&E
- Dimension

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

**Q&E-ring med stopkant:**

- Fabrikantmærke: Q&E
- Dimension
- Fremstillingsår

QUICK & EASY kobling anvendes i brugsvandinstallationer til samling af UPONOR-PEX- rør i dimensionerne 12 – 75 mm og UPONOR-CombiPEX Q&E rør i dimensionerne 15 – 75 mm.

**Kobling:**

- Fabrikantmærke: Q&E logo
- Dimension
- Materiale: PPSU/CR

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**På emballage:**

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke:

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med RISE, Borås, Sverige.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Koblingen er udført med en støttebøsning for samling til PEX-røret og en gevindende for overgang til andet system. Den tilhørende Q&E-ring med eller uden stopkant monteres udvendig på PEX-røret som ekspanderes med specialværktøj. Efter montage på kobling krymper Q&E-ring og PEX-rør fast om koblingen.
Materiale	Kobling: PPSU eller afzinkningsbestandig messing. Q&E-ring: PEX Q&E-ring med stopkant: PEX
Dimension	12 x 2,0, 15 x 2,5, 16 x 2,2, 18 x 2,5, 20 x 2,8, 22 x 3,0, 25 x 3,5, 28 x 4,0, 32 x 4,4, 40 x 5,5, 50 x 6,9, 63 x 8,6 og 75 x 10,3 mm.