



## TYPGODKÄNNANDE 1186 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Uponor GmbH

Industriestrasse, 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Tel: +49 (0)9521-690-0

E-post: support.vvs.se@uponor.com

Hemsida: <http://www.uponor.se>

### Uponor Metallic Pipe PLUS System (16-20mm)

#### Produktbeskrivning

Rörssystem i dimensionerna 16x2,0 mm och 20x2,25 mm av kompositrör, PE-RT II/Al/Klarlack med skarvdon och kopplingar tillverkade av avzinkningshärdig mässing alternativt plast (PPSU). Rörets syrediffusionsspärr utgörs av ett sömlöst aluminiumskikt mellan ett inre lager av polyeten och ett yttre lager bestående av en klarlack. Sammanfogning av rör och skarvdon/koppling sker med specialverktyg.

Presskopplingar är provade och uppfyller kraven för läckageindikering.

#### Avsedd användning

Rörssystem för distribution av varmt och kallt tappvatten alt värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

#### Omfattning

S-Press PLUS koppling Metall för Ø 16x2.0 och 20x2.25

S-Press PLUS koppling PPSU för Ø 16x2.0 och 20x2.25

#### Godkännande


Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper, 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Godkännandet gäller för kontinuerlig varmvattentemperatur ej överstigande 70° C vid högsta drifttryck 1 MPa. Kan kortvarigt utsättas för vatten med temperaturer ej överstigande 95° C

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedel. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Uponor GmbH
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Uponor GmbH, 98544 Zella-Mehlis
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	yyyy-mm-dd
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Certifiering SE 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1186
Kontrollorgan:	SKZ

CERTIFIKAT

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065