

Fűtéscsövek nyomáspróba jegyzőkönyve

A DIN 18380 alapján



Építési projekt
Rész
Ügyfél
Telepítő cég
Telepített Uponor Ecoflex csőrendszer

Megengedett max. üzemi nyomás (a rendszer legalacsonyabb pontján mérve) bar

Beépítési magasság m

Tervezési paraméterek Előremenő hőmérséklet °C

Visszatérő hőmérséklet °C

A környezeti hőmérséklet és a csövekben levő víz hőmérséklete közötti hőmérséklet-kiegyenlítés a próbanyomás beállítása után megfelelő várakozási idő elteltével valósul meg. E várakozási idő után szükség lehet a próbanyomás újbóli beállítására.

A nyomáspróba során minden olyan tartályt, eszközt vagy szerelvényt, például biztonsági szelepeket és tágulási tartályokat, amelyek nem alkalmasak a nyomáspróba, le kell választani a tesztelt rendszerről. A létesítményt szűrt vízzel töltik fel, és teljesen kiszellőztetik. A nyomáspróba során elvégzik a csőcsatlakozások vizuális ellenőrzését.

Indítás óra
Dátum Idő

Tesztelési nyomás bar (időtartam: 2 óra)

Vége óra
Dátum Idő

Nyomásveszteség bar (max. 0,2 bar!)

..... dátumon a fent meghatározott rendszert felfűtötték a tervezési hőmérsékletre, és nem találtak szivárgást. Lehűlés után továbbra sem volt észlelhető szivárgás.

Ha fennáll a fagyás veszélye, megfelelő intézkedéseket kell hozni (pl. fagyálló használata, az épület hőmérsékletének szabályozása). Ha már nincs szükség fagyállóra a rendszer előírás szerinti működéséhez, a rendszer kiürítésével és átöblítésével, legalább háromszoros vízcserével el kell távolítani a fagyállót.

A nyomáspróba előtt fagyállót adtak a vízhez Igen Nem

A nyomáspróba után eltávolították a fagyállót a rendszerből Igen Nem

A fent leírt eljárást követték Igen Nem

.....
Nyomáspróba kezdete

.....
Nyomáspróba vége

.....
Helyszín

.....
Dátum

.....
Ügyfél (képviselő)

.....
Telepítő cég (képviselő)

Uponor Épületgépészeti Kft.

1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.

1133500 v1_01_2022 HU
Készítette: Uponor/ELO

Az Uponor fenntartja a jogot, hogy a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre kiemelt hangsúlyt fektető vállalati irányelveivel összhangban előzetes értesítés nélkül módosítsa a rendszer összetevőinek tulajdonságait.



www.uponor.com/hu-hu