

Myönnetty: 2019-07-02 Nro/Versio: 4075-05
 Ensimmäinen versio myönnetty: 2010-04-28

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Uponor Infra Oy
 PL 21
 15561 NASTOLA

Sertifikaatin kattamat merkit:



Merkit, joilla osoitetaan tuotteen kelpoisuus juomavesikontaktiin

Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin +358 20 129 211	Faksi +358 20 129 210
	Sähköposti jaana.hallikas@uponor.com	
Valmistaja	Valmistuspaikka Vaasa	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmät maanalaiseen paineettomaan viemärintiin.	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 13476	Erityisohjeet SBC 13476
Tuotteen erittely Rakenneseinämäiset PE-maaviemäriputket liitteen 1 mukaisesti. Hyväksytyt raaka-aineet liitteen 2 mukaan (luottamuksellinen).		

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltujen merkkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatti on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin päivämäärä muuttuu vain mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Sertifikaatin haltija ja sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kalenterivuoden alusta alkaen, kuitenkin ilmoittamalla siitä viimeistään kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
 INSPECTA SERTIFIOINTI OY

Mikko Törmänen, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro 4075-05

Myönnetty 2019-07-02

Sertifikaatin haltija

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

Tuotenimi	Weholite
Materiaali	PE
Seinämärakenne	A2
PUTKET:	
Rengasjäykkyys	SN4 ja SN 8
Käyttökohdealue Halkaisijat/OD; mm - kokoryhmä 2	UD 315
Käyttökohdealue Halkaisijat/OD; mm - kokoryhmä 2 Halkaisijat/ID; mm - kokoryhmät 2 ja 3	U 400 400 - 1200
MUHVIPUTKET:	
Rengasjäykkyys	SN4 ja SN8
Käyttökohdealue Halkaisijat/OD; mm - kokoryhmä 2	UD 315
Käyttökohdealue Halkaisijat/OD; mm - kokoryhmä 2 Halkaisijat/ID; mm - kokoryhmät 2 ja 3	U 400 400 - 1000