

JRG Sanipex, Tappvattensystem

Innehavare/Utfärdat för

Georg Fischer JRG AG

Hauptstrasse 130, 4450 Sissach, Schweiz

VAT nummer: CHE- 116.293.044

Tel: +41 61 975 22 22, Fax: +41 61 975 22 00

E-post: info.jrg.ps@georgfischer.com, Hemsida: www.gfps.com

Produktbeskrivning

JRG Sanipex tappvattensystem består av:

- PE-X rör i dimensioner: 12x1,7mm, 16x2,2mm, 20x2,8 mm, 25x3,5mm och 32x4,4mm.
- Sanipex kopplingar tillverkade av rödgods eller mässingslegering för samtliga dimensioner.
- Sanipex MT kopplingar tillverkade av plast och mässing i dimension $\text{Ø}16$ och $\text{Ø}20$ mm.

Vid montering ska uppkragningsverktyg rekommenderat av typgodkännandets innehavare användas. Systemet uppfyller krav för applikationsklass 2 med designtryck 1,0 MPa (10 bar) enligt standard SS-EN ISO 15875.

Mässingslegering som är i kontakt med vatten är avzinkningshärdig.

Godkännandet omfattar endast följande rör och kopplingskombinationer:

Rörtyp	Sanipex metallkoppling	Sanipex plastkoppling (MT)
+GF+ JRG Sanipex (blå)	$\text{Ø}12$, 16 och 20	$\text{Ø}16$ och 20
JRG Sanipex (vit)	$\text{Ø}12$, 16, 20, 25 och 32	$\text{Ø}20$

Avsedd användning

Systemet är avsett för varmt och kallt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

JRG Sanipex.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Utförning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Typgodkännande SC0035-13| 2020-03-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



8P04186

(3P00553)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065